4.6 Quellenplan Schallemissionen / Erschütterungen

Im Anhang befindet sich zusammenfassend das Gutachten zur Schallimmissionsprognose mit den Schallberechnungen. Als Bestand wurden zwei Varianten gerechnet. Einmal nur Bestand (34WEA) und als zweite Rechnung Bestand + weitere in Planung befindliche WEA. Darauf folgend die Planung der WEA Z2 und die Berechnung zur Gesamtbelastung mit in Planung befindlichen und bestehenden WEA. Die WEA **Z2** wird Nachts im Betriebsmodus SO5 betrieben.

Anlagen:

- 4.6a +Z2 GA Schallimmissionsprognose.pdf
- 4.6b_+Z2 DECIBEL_02-1_Bestand 34 WEA.pdf
- 4.6b_+Z2 DECIBEL_02-1-1_Bestand plus Planung Z1,Z3,Z4,Z6.pdf
- 4.6c_+Z2 DECIBEL_02-2_Planung Z2 Mode SO5 99+2,1dB(A).pdf
- 4.6d_+Z2 DECIBEL_02-3_Gesamt Bestand plus Planung Z1-Z4,Z6.pdf

Antragsteller: Energieanlage OPR Sieben GmbH & Co. KG

Aktenzeichen: 030.00.00/19

Erstelldatum: 02.06.2023 Version: 1 Erstellt mit: ELiA-2.8-b3