

W13

Datum	15. Mai 2023
Bearbeiter:	Herr Stefan Wieneke
Gesch-Z.:	LfU_W13- 3005/216+31#177618/2023
Hausanschluss:	+49 33201 442-643
Fax:	+49 33201 442-299

T13
Frau Weser

Änderungsantrag Tesla Gigafactory, 1. Teilgenehmigung, Version April 2023

Zu den überarbeiteten Unterlagen gebe ich folgende Hinweise:

Die unterirdischen Tanks wurden in Kapitel 11.8 ergänzt.

Im Kapitel 12.0.1, Abb.1 wurde das Gebäude Nr. 8 ergänzt.

Das Kapitel 12.0.3 fehlt (Änderungen Infrastruktur, z.B. Versickerungsbecken).

Das Kapitel 12.2.00_Infrastruktur fehlt.

Unterlagen zur Bemessung der Versickerungsbecken fehlen.

UVP-Bericht:

Seite 82: Die Angaben zum Grundwasserkörper wurden aktualisiert.

Seite 42, 102 und 139: Die Fördermengen zur bereits beendeten Grundwasserabsenkung sind veraltet.

Seite 83: Die Ausführungen zur Grundwasserempfindlichkeit wurden nicht geändert, siehe
Stellungnahme vom 22.3.2023.

Seite 103: Statt DWA-A 142 ist wahrscheinlich DWA-A 138 gemeint.

Seite 137: Hier wird auf die hydrogeologische Studie vom 15.5.2020 verwiesen. Diese ist hinsichtlich der
aktuell geplanten Gründungspfähle und der Lage der Versickerungsbecken veraltet.

Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie:

Anlage A1 und A2 sind korrigiert. Die Grundlagen für diese Ergebnisse fehlen. Die beigefügten
hydrogeologischen Studien beziehen sich nicht auf die aktuell geplante Konfiguration der
Gründungspfähle (geplant: 81.200, Studie: 1.717) und der Versickerungsbecken.

Anhang C fehlt, S. 111 enthält nur das Vorblatt.

Die unplausiblen Daten zur Grundwasserneubildung wurden korrigiert.

Dieses Dokument wurde am 15. Mai 2023 durch Dr. Stefan Wieneke schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.
--

