

## **Dombrowski, Lilli**

---

**Von:** Wieneke, Dr. Stefan  
**Gesendet:** Dienstag, 23. Mai 2023 14:19  
**An:** Trukenmüller, Stefan  
**Betreff:** Tesla Änderungsantrag 1. Teilgenehmigung  
**Anlagen:** Sickerflächen Tesla.xlsx

Hallo Herr Trukenmüller,

ich habe die Pläne zu den Versickerungsbecken gefunden (Datei BER\_GF...SHLG-800). Nach diesem Plan gibt es für die erste Teilgenehmigung keine Änderungen, wobei mir das Versickerungsbecken Vänern noch nicht bekannt war. Für den Endausbau sind noch keine Pläne enthalten. Nach Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie Kapitel 3.4.2 soll das Becken Nord um 25.000 m<sup>2</sup> erweitert werden und insgesamt 92.000 m<sup>2</sup> Sickerfläche zur Verfügung stehen. Nach den Plänen komme ich lediglich auf 63.500 m<sup>2</sup>, wenn ich die Erweiterung Becken Nord addiere, siehe Exceltabelle. Auch bei der angeschlossenen versiegelten Fläche besteht ein Widerspruch. Im Text werden 210 ha benannt, nach Tabelle 3.4 sind es 110 ha. Der Punkt Versickerungsbecken lässt sich mit den vorhandenen Unterlagen also nicht völlig klären. Vielleicht ist das aber auch nicht relevant, da die Genehmigung dafür bei der unteren Wasserbehörde zu beantragen ist.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stefan Wieneke  
Referent  
Abt. W1, Referat W13: Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren  
Landesamt für Umwelt  
Postanschrift:  
Postfach 60 10 61  
14410 Potsdam  
Besucheranschrift:  
Seeburger Chaussee 2  
14476 Potsdam OT Groß Glienicke  
Tel. (033201) 442-643  
Fax: (033201) 442-299  
Mail: stefan.wieneke@lfu.brandenburg.de  
Internet: <http://www.lfu.brandenburg.de>  
Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Daten.

Hinweis:

Wenn Sie sich mit uns per E-Mail in Verbindung setzen, z.B. um eine Anfrage zu stellen, erheben wir die damit übergebenen Informationen.

Wir verarbeiten und speichern insbesondere die darin enthaltenen personenbezogenen Daten, damit wir auf Ihre Nachricht reagieren und unsere Verpflichtungen als Behörde erfüllen können.

Nähere Informationen erhalten Sie hier: <https://lfu.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/datenschutzhinweise-lfu.pdf>

Hinweise zu weitergehenden Verarbeitungen personenbezogener Daten erhalten Sie jeweils im Rahmen des betreffenden Geschäftsprozesses.

	versiegelte Fläche	Sickerfläche Planung 10/2020	Sickerfläche gebaut	Sickerfläche Endausbau
West	208797	16500	14700	14700
Nord	522867	16500	14200	14200
Ost-Nord	94864	4000	4000	4000
Ost-Süd	113035	4000	4100	4100
Erweiterung Nord				25000
Vänern				1500
Summe	939563	41000	37000	63500

versiegelte Fläche Endausbau  
210000