

## Dombrowski, Lilli

---

**Von:** Kotzerke, Ines-Annett  
**Gesendet:** Mittwoch, 24. Mai 2023 11:08  
**An:** Weser, Lysann  
**Cc:** Gäbler, Katja; Burgfeld, Torsten Oliver  
**Betreff:** Unterlagen GWA Tesla

Sehr geehrte Frau Weser,

nach der erneuten Prüfung der Angaben zur GWA in den Unterlagen von fugro muss eine Klarstellung zu den tatsächlich notwendigen Grundwasserabsenkungen erfolgen. Insbesondere ist zu prüfen, ob das unter Pkt. 17.4 benannte Abwasserpumpwerk (des WSE?) hier mit Antragsgegenstand ist. Zudem sind die Grundwasserstände zu aktualisieren und auf vorliegen aktuelle Werte zurückzugreifen.

Mit freundlichen Grüßen

Ines-Annett Kotzerke

Referentin  
Abteilung W 1, Referat W 11, Obere Wasserbehörde  
Landesamt für Umwelt  
Postanschrift: Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke  
Besucheranschrift: Von-Schön-Str. 7, 03050 Cottbus  
Tel.: (0355 4991 1413)  
Fax.: (0355 4991 1074)  
Mail: [Ines-Annett.Kotzerke@LfU.brandenburg.de](mailto:Ines-Annett.Kotzerke@LfU.brandenburg.de)  
Internet: <http://www.LfU.brandenburg.de>

Wichtige Information: Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte elektronische Daten.

Hinweis: Wenn Sie sich mit uns per E-Mail in Verbindung setzen, z.B. um eine Anfrage zu stellen, erheben wir die damit übergebenen Informationen. Wir verarbeiten und speichern insbesondere die darin enthaltenen personenbezogenen Daten, damit wir auf Ihre Nachricht reagieren und unsere Verpflichtungen als Behörde erfüllen können. Nähere Informationen erhalten Sie [hier](#).

Hinweise zu weitergehenden Verarbeitungen personenbezogener Daten erhalten Sie jeweils im Rahmen des betreffenden Geschäftsprozesses