

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH • PF 15 60 54 • 03060 Cottbus

**Servicecenter Falkenberg**

Ingenieurgemeinschaft WTU GmbH  
Am Steigenberg 2  
04924 Bad Liebenwerda

Ihre Zeichen:  
Ihre Nachricht: vom 04.10.12  
Unsere Zeichen: N-RN-B-A-B 38282/12  
Name: Fr.Becker  
Telefon: 035365-47347  
Telefax: 035365-47411  
E-Mail:

Datum: 29.10.2012

**Zobersdorf - Sanierung eines Deichabschnittes der Kleinen Röder**

Sehr geehrte Damen und Herren,

der vorhandene Leitungsbestand wurde in dem von Ihnen gekennzeichneten Bereich eingetragen bzw. als Bestandsunterlage der envia Mitteldeutsche Energie AG dem Vorgang beigelegt.

Zu den Freileitungen sind die Abstände nach DIN EN 50423 und DIN VDE 0211 einzuhalten. Bei Arbeiten in der Nähe bzw. unter den Freileitungen sind die Sicherheitsabstände nach DIN VDE 0105 und BGV A 3 zu beachten.

Die Standsicherheit der Freileitungsstützpunkte ist zu gewährleisten.

Im Schutzstreifen der Mittelspannungsfreileitung von 15 m Breite (je 7,5 m Breite zu beiden Seiten der Mittellinie der Freileitung) dürfen Bau-, Betriebs- und Instandhaltungsarbeiten (einschließlich der Arbeitsfahrzeuge) nicht behindert werden.

Eine Arbeitshöhe von 3 m über der Oberkante des Geländes (einschließlich der Geräteausleger und Aufbauten der Baufahrzeuge) darf nicht überschritten werden. Dies schließt eine Fehlbedienung mit ein. Leitungsgefährdende Verrichtungen ober- oder unterirdisch müssen unterbleiben.

Die Zwischenlagerung von Bodenaushub bzw. Baumaterialien sowie das Abstellen von Baumaschinen sind im Leitungsschutzstreifen nicht gestattet.

Sollten Änderungen der Leitungen/Anlagen notwendig werden, so richtet sich die Kostentragung nach den bestehenden Verträgen bzw. sonstigen Regelungen. Ein entsprechender Auftrag ist durch den Verursacher der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Netzregion Brandenburg, Service-Standort Falkenberg zu erteilen.

Ergibt sich aus der Änderung der Leitungen/Anlagen die Grundstücksbenutzung eines Dritten, ist die envia Mitteldeutsche Energie AG davon freizustellen.

Bitte übergeben Sie eine Ablichtung dieses Zustimmungsschreibens dem Auftragnehmer.

Ein Unternehmen der



Mitteldeutsche  
Netzgesellschaft Strom mbH

Geschäftsanschrift:  
Magdeburger Straße 36  
06112 Halle (Saale)

Postanschrift:  
PF 15 60 54  
03060 Cottbus

T 0345 216-0  
F 0345 216-2311  
I www.mitnetz-strom.de

Geschäftsführung:  
Dr. Adolf Schweer,  
Ralf Hiersig

Sitz des Unternehmens:  
Halle (Saale)  
Eingetragen beim  
Amtsgericht Stendal  
Handelsregister-Nr.  
HRB 215080

Bankverbindung:  
Deutsche Bank AG  
Chemnitz  
BLZ 870 700 00  
Kto-Nr. 120 16 64 00  
BIC DEUTDE8CXXX  
IBAN  
DE29 8707 0000 0120 1664 00

USt-ID-Nr. DE814181768

*Manig / Halberstadt*

Rechtzeitig (mindestens 1 Woche) vor Baubeginn ist die Leitungsauskunft unter Vorlage einer Kopie dieser Stellungnahme bei der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH, Anlagenmanagement NS/MS Tel.: 035365/47-405, Mühlberger Straße 2-4 in 04895 Falkenberg/Elster einzuholen.

Alternativ hierzu können Sie unseren Online-Service unter:  
[www.mitnetz-strom.de/Kundencenter/Plan\\_Schachtscheinauskunft](http://www.mitnetz-strom.de/Kundencenter/Plan_Schachtscheinauskunft) nutzen

**Fragen, Hinweise und Widersprüche zu dieser Stellungnahme senden Sie bitte grundsätzlich an folgende Anschrift: Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Mühlberger Straße 2-4 in 04895 Falkenberg/Elster.**

Mit freundlichen Grüßen

Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH



Alexander Hoffmann



Corinna Becker