



e.dis
110-kV Trasse HT 2026
Ertüchtg. Abz. Erkner, M58n-11E/17E

lasttypen: JE-09,T C
 erechnungsverfahren Ket, Norm VDE 4/16 HSP, $g=10.00 \text{ m/s}^2$
 fache Windlast Zone 2 (50J-Zug/3J-Aus), 1 fache Eislast (Zone 1)
 agebezugssystem: ETRS 89. UTM 33

Abkürzungen, Erfachtg.: Erfachtigung; Abz.: Abzweig
DIN VDE - Bestimmung: 0210/05.69 (Bestand)
M1E, M17E (Isolation): CS 160 C19L-550/2460/1270; M16E: V-Kette rechtes System
HINWEIS (temporärer): Schutzstreifen aus Bestand übernehmen

Fortführungsoriginal			Bearb.		Genehmigung	
			Gepr.			
			Datum		Name	

Profilplan