



**e.dis**  
110-kV Trasse HT 2026  
Ertüchtg. Abz. Erkner, M58n-11E/17E

lasttypen: JE-09, T C  
 erechnungsverfahren Ket, Norm VDE 4/16 HSP,  $g=10.00 \text{ m/s}^2$   
 1 fache Windlast Zone 2 (50J-Zug/3J-Aus), 1 fache Eislast (Zone 1)  
 agebezugssystem: ETRS 89, UTM 33

Abkürzungen, Erfachtg.: Erfächtigung; Abz.: Abzweig  
DIN VDE – Bestimmung: 0210/05.69 (Bestand)  
M1E, M17E (Isolation): CS 160 C19L-550/2460/1270; M16E: V-Kette rechtes System  
HINWEIS (temporärer): Schutzstreifen aus Bestand übernehmen

Firma		Trassierfirma 		E.DIS Netz GmbH Langweiler Straße 60 15571 Forstwalder/Spreewald	
Istplan		Trassierung		Maßstab	
G. . . . . . . . . F. . .		Aufg. 16.03.20 Gez. 17.04.20 gepr. 12.06.20		Mündere Greso Wille	
Fortführungsoriginal		Bearb. gepr.		Bezeichnung <div style="text-align: center; font-size: 2em; color: #00AEEF;">Profilplan</div>	
		Datum		Zeichnungsnummer P_HT2026_011E_017E.PRO	
				Ausgabedatum: 06.10.20 Ausgabepreis: 1844,-57	
Änderung	Datum	Firma/Bearb.	Inhalt: Planung	Blatt 4/8	