

58n  
KEM2+2 JE-09

2En  
KEM2+0 JE-09



Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner  
M58n bis 11E/17E (HT2026)  
110-kV-Kabel Mast 58n bis Mast 2En

Station 0.000 km - Station 0.404 km

Gemarkung: Hartmannsdorf  
Gemarkung: Hartmannsdorf


Flur: 3  
Flur: 1

Station 0.000 km - Station 0.075 km  
Station 0.075 km - Station 0.404 km

- Einwirkbereich im Bereich der wesentlichen Änderungen (35m)
- Bewertungsabstand im Bereich der wesentlichen Änderung (1m)
- äußerer Leiter Kabeltrasse im Bereich der wesentlichen Änderung
- Umfassung MMO (ggf. Zusammenfassung MMOs außerhalb Bewertungsabstand)

Errichtervorschrift: DIN EN 50341-1 / 11.2013  
Mastkopf: A1/11/J

Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33  
Kartengrundlage: Stand 02.03.2020  
© GeoBasis-DE/BB, 2020

Baufirma:				Trassierungsfirma: <div></div>				Auftraggeber: E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree			
Revision:				Trassierung:				Maßstab:			
Aufg.				Aufg.	03.2020		Mundere	Lageplan: Maßstab 1:1000			
Gez.				Gez.	04.2020		Müller				
Gepr.				Gepr.	05.2020		Dr. Krah				
Fortführungsoriginal				Bearb.				Benennung:			
				Gepr.				<div>Lageplan</div> <div>zur Vorprüfung 26.BImSchVVwV</div>			
					Datum		Name				
				<div>e.dis</div>				Zeichnungsnummer:			
								BIK_HT2026_0.000_0.404			
								Blatt:1b		Blätter:	
								8			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.				Ers.f.:		Ers.d.:	

Landkreis Oder-Spree  
Gemeinde Spreenhagen  
Gemarkung Hartmannsdorf

Flur 3

Flur 1