



Ertüchtigung 110-kV-Leitung Abzweig Erkner M58n bis 11E/17E (HT2026)

Mast Nr. 5E – Mast Nr. 10E

Gemarkung: Hartmannsdorf Flur: 8 Mast Nr. 5E – Mast Nr. 6E
Gemarkung: Hartmannsdorf Flur: 9 Mast Nr. 7E – Mast Nr. 10E

- Einwirkbereich im Bereich der wesentlichen Änderungen (200m)
- Bewertungsabstand im Bereich der wesentlichen Änderung (10m)
- ruhender äußerer Leiter im Bereich der wesentlichen Änderung
- Umfassung MMO (ggf. Zusammenfassung MMOs außerhalb Bewertungsabstand)

Errichtervorschrift: DIN EN 50341-1 / 11.2013
Mastkopf: A1/11/J
Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33
Kartengrundlage: Stand 02.03.2020
© GeoBasis-DE/BB, 2020

Baufirma:				Trassierungsfirma: 				Auftraggeber: E.DIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree									
Revision:				Trassierung:				Maßstab:									
Aufg.				Aufg.		03.2020		Mündere		Lageplan: Maßstab 1:2000							
Gez.				Gez.		05.2020		Märker									
Gepr.				Gepr.		05.2020		Dr. Krah									
Fortführungsoriginal								Bearb.		<div>Lageplan</div> <div>zur Vorprüfung 26.BImSchVVwV</div>							
				Gepr.													
				Datum		Name											
								Zeichnungsnummer: Bl_HT2026_005E_010E									
Zust.				Änderung		Datum		Name		Urspr.		Ers.f.:		Ers.d.:		Blatt: Blätter: 8	

Landkreis Oder-Spree
Gemeinde Spreehagen
Gemarkung Hartmannsdorf

Flur 1

Flur 8

Flur 9