

## Kempter Nancy

---

Von: Nickel, Andre <Andre.Nickel@rfct.de>  
Gesendet: 04 September 2019 12:21  
An: Kempter Nancy  
Betreff: WG: Bestandsabfrage  
Anlagen: ÜLP\_1.pdf; ÜLP\_2.pdf; Frankfurt-Oder\_Holzmarkt-Uferstr.pdf; Frankfurt-Oder\_Ziegelstr.pdf

Sehr geehrter Herr Kempter,  
Im Rot markierten Bereich Ihrer Skizzen befinden sich Koaxkabel der Telecolumbus AG.

Welche genauen Baumaßnahme in welcher Straße ist Ihrerseits geplant?  
Wo genau werden die Bohrpfähle eingebracht?  
Eine vor Ort Begehung wäre denkbar!

Die unten stehenden Fragen beantworte ich in grüner Schriftfarbe.

- 1) Welchen Mindestabstand müssen wir mit den Bohrpfählen zu Ihren Medien einhalten? **1m**
- 2) Ist eine Stilllegung und somit Umverlegung Ihrer Medien denkbar? **nein**
- 3) Um die Medien näher zu lokalisieren, benötigen wir die Tiefenlage bzw. die Schachttiefen. **nicht bekannt**
- 4) Wie lange ist eine Außerbetriebnahme Ihrer Medien während der Baumaßnahme möglich ist? Gibt es dahingehend ein Notfallplan Ihrerseits? **nein**

Ich hoffe ich konnte helfen. Bei Fragen oder Weiterem wenden Sie sich bitte an mich .  
Vielen Dank

*Mit freundlichen Grüßen*  
*André Nickel*

Teamleiter Service Region Mitte

**RFCT** Radio-, Fernseh- und Computertechnik GmbH  
Niederlassung Berlin  
Ein Unternehmen der Telecolumbus Gruppe  
Groß-Berliner Damm88  
12487 Berlin

Tel: +49 (0) 30 9599821-70  
Mob: +49 (0) 152 5465 9588  
Fax: +49 (0) 30 44382399  
E-Mail: [andre.nickel@rfct.de](mailto:andre.nickel@rfct.de)

**RFCT** Radio-, Fernseh- und Computertechnik GmbH  
Ein Unternehmen der Telecolumbus Gruppe  
Hauptsitz  
Winklhofstraße 15  
09116 Chemnitz

Tel: +49 (0) 371 57292-0  
Fax: +49 (0) 371 58875  
E-Mail: [info@rfct.de](mailto:info@rfct.de)  
Website: [www.rfct.de](http://www.rfct.de)

Geschäftsführer: Rolf Opfermann, Timm Degenhardt, Eike Walters, Dietmar Pötl  
Sitz der Gesellschaft: Chemnitz  
Registergericht: Amtsgericht Chemnitz HRB 4346  
Ust-ID: DE288921568

---

Von: Platzer, Sven  
Gesendet: Dienstag, 27. August 2019 10:43  
An: Nickel, Andre <Andre.Nickel@rfct.de>  
Cc: Trieglaff, Ulrike <Ulrike.Trieglaff@pyur.com>  
Betreff: WG: Bestandsabfrage

Hallo Andre,

hier ein neues Thema in FFO. Geplant sind Baumaßnahmen im Zusammenhang mit Hochwasserschutz und damit eventuell verbundene Konflikte mit unseren Trassen.

Bitte prüfen und möglichst genaue Infos zu den gestellten Fragen des Ing-Büros.

Habe dem Ing.-Büro geantwortet dass die Prüfung derzeit erfolgt und eine Rückmeldung kommt

Eventuell muss konkret nachgefragt werden wo welche Maßnahmen erfolgen. Die erwähnte Stellungnahme von der FAKS ( F.Tomaschewsky ) habe ich von Frank noch angefordert. Er kann da eventuell auch noch Infos geben. Laut Leitungsauskunft gibt es keine eingemessenen Trassen ( Tiefenlagen ) . Notfalls müssen Suchschachtungen erfolgen.

VG Sven

Mit freundlichen Grüßen

**Sven Platzer**  
Serviceleiter Network Service

**Tele Columbus Betriebs GmbH**  
Kaiserin-Augusta-Allee 108  
10553 Berlin  
E-Mail: [sven.platzer@pyur.com](mailto:sven.platzer@pyur.com)  
Tel: +49 30 3388 1021  
Mobil: +49 173 6268 652  
[www.pyur.com](http://www.pyur.com)

Geschäftsführer: Timm Degenhardt, Dietmar Pötl, Stefan Riedel, Roland Schleicher, Eike Walters  
Sitz der Gesellschaft: Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin  
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 176365 B

---

Von:





