

SAB WindTeam GmbH
 Außenbüro Kiel
 Schauenburgerstr. 116

D-24118 Kiel

Friedrichstadt, 15.04.2021

Stellungnahme zum Gutachten zur Standorteignung von WEA nach DIBt 2012 für den Windpark Blankenberg, Bericht Nr.: I17-SE-2020-100 vom 10.03.2020 bzgl. einer geringfügigen Koordinatenabweichung der neu geplanten WEA W3 und W4.

Sehr [REDACTED]

hiermit bestätigen wir Ihnen, dass die in Tabelle 1 dargestellte Verschiebung der geplanten Windenergieanlagen W3 und W4 im Windpark Blankenberg keinen negativen Einfluss auf die Standorteignung der WEA am Standort hat.

Tabelle 1: Neue Positionen der geplanten Windenergieanlagen

W-Nr.	Typ	Nabenhöhe [m]	Rotordurchmesser [m]	Koordinaten UTM ETRS 89 Zone 33 (alt)		Koordinaten UTM ETRS 89 Zone 33 (neu)	
				Ost	Nord	Ost	Nord
W1	V162-5.6 MW	169.0	162.0	337826	5870218	337826	5870218
W2	V162-5.6 MW	169.0	162.0	337986	5869860	337986	5869860
W3	V162-5.6 MW	169.0	162.0	338220	5869456	338221	5869457
W4	V162-5.6 MW	169.0	162.0	338349	5869131	338350	5869131
W5	V162-5.6 MW	169.0	162.0	338564	5868855	338564	5868855

Die in dem Gutachten zur Standorteignung von WEA nach DIBt 2012 für den Windpark Blankenberg, Bericht Nr.: I17-SE-2020-100 vom 10.03.2020, ausgewiesenen Ergebnisse behalten somit weiterhin ihre Gültigkeit.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,



M. Sc. Guido Köhler