
DETAILDARSTELLUNG

Amt Lenzen Elbtalaue



Bauvorhaben: Beseitigung von Hochwasserschäden in Müggendorf - Am Elbdeich



Technische Beschreibung:

Typ: 5XA5252R1A28, Laterne LED Mastleuchte, Modul 540 Basic

Lichtverteilung PL 1.2s Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE


IP54, SK II,

Primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor

Abdeckung aus PMMA, klar Vorschaltgerät: EVG Basic Leuchtengehäuse-Oberteil aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, DB 702S

Masthöhe, 4,0 m

Hersteller: SITECO (oder gleichwertig)



Blatt	1				
Entwurfsplanung					
Projektbearbeitung:					
INGENIEURBÜRO RAUCHENBERGER GmbH					
16	Perleberger Str. 34, 19322 Wittenberge, Tel.: 03877/92019-0 Fax: 03877/ 9201918, E-Mail: info@IBRauchenbergerWtb.de				

Anlage Nr.	17.2	Blatt Nr.	1	
Zeichnungsnumm	ner	letzte Änderung		
39-TB-240	17.2/1	25.02.2019		
Blattgröße		Maßstab		
210 x 297		ohne Maßstab		
		·		

Detail Straßenleuchte