

Beschreibung der Baumaßnahme:  <b>110-kV-Freileitung</b>  <b>Großbräschen - Altdöbern</b>	<b>Maßnahmenblatt</b>	Maßnahmen-Nr.  <b>V7</b>  <b>Artenschutz</b>  <b>(V = Vermeidungsmaßnahme)</b>
<b>Konflikt: K6</b>		
<b>Konfliktbeschreibung:</b> Kollisionsrisiko für den Fischadler		
<b>Maßnahme</b> (Lage siehe Bestands-, Konflikt- und Maßnahmenpläne)		
<b>Anbringen von Vogelschutzarmaturen</b>  <u>Lage:</u> Leitungsabschnitt Mast 9 – Mast 11  <u>Beschreibung:</u> Auf dem genannten Leitungsabschnitt sind Vogelschutzarmaturen am Erdseil anzubringen. Die Markierung kann wahlweise, z. B. Kunststoffspiralen oder -fahnen, erfolgen und soll in einem Abstand von 25m angebracht werden.  <u>Zielsetzung:</u> Vermeidung bzw. Verminderung der Kollisionsgefahr für den anfluggefährdeten Fischadler  <u>Hinweise zur Unterhaltungspflege:</u> -  <u>Durchführung der Maßnahme:</u> während der Bauausführung (Seilzug)  <u>vorgesehene Regelungen:</u> -		