

Repowering Klosterfelde Ergänzung zum Brandschutzkonzept

Auskunft zur technischen Ausstattung der Ortswehr Klosterfelde gemäß Forderung des LfU vom 02.09.2024. Grundlage ist die schriftliche Stellungnahme der Sachgebietsleiterin Gemeinde Wandlitz, Fr. Lange, des Ordnungsamtes / SG Zivil-, Brand- und Katastrophenschutz, OA3 vom 24.09.2024 (Schreiben ist beigelegt).

- i) Löschgruppenfahrzeug des Typs LF20
- ii) Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000
- iii) 14 x B-Feuerwehrschräuche des Typs B75-20
- iv) 12 x C-Feuerwehrschräuche des Typs C42-15
- v) 6 x Saugschräuche des Typs A-1600
- vi) Schlauchhaspel/Schnellangriffshaspel mit 30 Metern

Eine Versorgung im Brandfall gemäß Brandschutzkonzept ist damit sichergestellt.

**Windpark Klosterfelde
GmbH & Co. KG**
An der Plansche 4
16321 Bernau



Bernau, 01.10.2024

Windpark
Klosterfelde
GmbH & Co. KG

Sitz:
An der Plansche 4
16321 Bernau

E-mail
info@
umweltplan.com

Amtsgericht
Frankfurt/ Oder
HRA 1644 FF

persönlich
haftende
Komplementärin

umweltplan
projekt GmbH
An der Plansche 4
16321 Bernau

Telefon
03338-7033-0

FAX
03338-7033-29

E-mail
office@
umweltplan.com

Amtsgericht
Frankfurt (Oder)

HRB 8832 FF

Geschäftsführer
Dipl.-Ing. (FH)
Frank Vach

Von: Fridolin Vach | Umweltplan
Gesendet: Dienstag, 1. Oktober 2024 10:55
An: Niklas Becker | Umweltplan
Betreff: WG: Fragen/ Ergänzungen zum Brandschutzkonzept wegen Windpark Klosterfelde

Von: feuerwehr <feuerwehr@wandlitz.de>
Datum: 24. September 2024 um 10:43:39 MESZ
An: Frank Vach | Umweltplan <FrankVach@umweltplan.com>
Kopie: "Paulikat, Ilka" <Ilka.Paulikat@wandlitz.de>
Betreff: **AW: Fragen/ Ergänzungen zum Brandschutzkonzept wegen Windpark Klosterfelde**

Guten Morgen Herr Vach,

bitte entschuldigen Sie die verspätete Rückmeldung. Aufgrund einer kurzfristig angesetzten Kampfmittelsprengung in der vergangenen Woche und des damit einhergehenden organisatorischen Aufwandes bin ich bisher nicht zur Beantwortung Ihrer E-Mail gekommen.

Zu Ihren Fragen kann ich Ihnen folgende Rückmeldungen geben:

- Zu 1) Die Inbetriebnahme des Löschwasserbrunnens ist für Ende diesen Jahres geplant.
- Zu 2) Die von Ihnen in der Übersichtskarte dargestellten Unterflurhydranten sind aktuell. Mir ist nicht bekannt, dass neue Hydranten in diesem Bereich errichtet wurden. Um Sicherzugehen empfehle ich Ihnen, sich mit dem Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband (NWA) in Verbindung zu setzen. Diesen erreichen Sie unter info@nwa-zehlendorf.de. Andere Löschwasserentnahmestellen der Gemeinde, wie z.B. Löschwasserbrunnen, -teiche oder -zisternen, gibt es in diesem Bereich bisher nicht.
- Zu 3) Die Ortswehr Klosterfelde verfügt über ein LF20 mit einer Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000, 14 B-Schläuchen B75-20, 12 C-Schläuchen C42-15, 6 Saugschläuchen A-1600 sowie einer Schnellangriffshaspel mit 30 m. Weiterhin ist in Klosterfelde ein TLF 16/25 stationiert. Dieses verfügt über eine Feuerlöschkreiselpumpe FPN 10-2000, 12 B-Schläuche B75-20, 8 C-Schläuche C42-15, 6 Saugschläuche A-1600 sowie eine Schnellangriffshaspel mit 30 m.

Sollten sich noch weitere Rückfragen ergeben, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße
i. A. S. Lange



Gemeinde Wandlitz
D-16348 Wandlitz
Prenzlauer Chaussee 157
www.wandlitz.de

Frau Lange
Ordnungsamt / SG Zivil-, Brand- und Katastrophenschutz, OA3

Sachgebietsleiterin
Tel: +49 33397 360-430
E-Mail: Feuerwehr@wandlitz.de

Die genannte E-Mailadresse dient nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung. Sie dient nicht der Übermittlung rechtsverbindlicher Erklärungen und Anträge, die nach geltendem Recht der Schriftform bedürfen!