

16.1.4 Standsicherheit

Im Anhang befindet sich das Gutachten zur Standorteignung(Turbulenzgutachten) der Firma F2E. Es sind bereits bestehende und weitere in Planung befindliche WEA berücksichtigt worden. Die WEA Z4 ist im Gutachten mit der Laufenden Nummer 4 bezeichnet. Es folgt der Prüfbericht zur Standsicherheit.

Der Abstand der WEA zu Freileitungen unterschreitet **nicht** 486m, also den 3-fachen Rotordurchmesser (162 x 3). Somit ist die Standsicherheit von Freileitungen nicht in Gefahr. Eine 15KV-Leitung befindet sich in 518m Entfernung zur WEA Z4 nördlich an der Straße von Karlsruhe nach Söllenthin.

Anlagen:

- 16.1.4a_F2e_Gutachten zur Standorteignung_Zichtow_rev1_AUSLEGUNGSEXEMPLAR.pdf
- 16.1.4b_Prüfbericht zur Standsicherheit.pdf