



Legende

- Bestand
- Neubau
- Planfeststellungsgrenze
- Zaunanlage
- Betriebsweg
- Pflasterfläche
- Böschung
- Bauwerk aus Stahlbeton

PW III
Speicherbecken III mit Pumpwerk "Alt-Friedrichsfelde"
Beckenabmaße: ~ 28 x 6 m
Speichervolumen: 175 m³
Drosselabfluss: 8 l/s
eingezäunte Fläche: ~ 1245 m²
Bau-km: 6+500,00

Grundwasserstände:
Grundwasser +36,00 m NHN

Nr.	Art der Änderung	Datum	Bearbeiter	Vorhabenträger
				PW 3

Grundplan: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Abteilung III Geoinformation und Vermessung, Referat III D - Februar 2019 und Nachvermessungen
Lagesystem: Soldner 88, Höhenbezug: DHHN 2016

Straßenentwässerung:

Erstellt:	29.09.2023	si.k
Geprüft:	29.09.2023	Mu
Bearbeitet:	29.09.2023	ke.c

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt **BERLIN**

Abteilung V - Tiefbau

Bearbeitet:	29.09.2023	Renner
Aufgestellt:	29.09.2023	Renner
Geprüft:	29.09.2023	Franke

PLANFESTSTELLUNG

Bauwerkskizze
PW 3

Plan-Nr.:	TVO-EWA-04-PW3-_-BWSK-06-EF-_-	Format:	970,0 x 297,0
Unterlage:	15.2	Blatt:	6
Maßstab:	1:500 / 1:200		

Weiterbau der TVO - Tangentialverbindung OST

Berlin - Treptow/Köpenick, Lichtenberg, Marzahn/Hellersdorf Bau-km 0+000,0 bis 7+220,0

Antragsteller: Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
Der Plan hat vom ... bis ... öffentlich ausgelegt.
Anhörungsbehörde:

Berlin, den 29.09.2023
Datum: ...

Anhörungsbehörde:
Planfeststellungsbehörde:
Berlin, den ...