



**Legende**

- Bestand
- Neubau
- - - Planfeststellungsgrenze
- - - Zaunanlage
- ▨ Betriebsweg
- ▨ Pflasterfläche
- ▨ Bauwerk aus Stahlbeton
- Brunnen

**PW IV**  
Speicherbecken IV mit Pumpwerk "B1/B5"  
Beckenmaße: ~ 24 x 10 m  
Speichervolumen: 300 m<sup>3</sup>  
Drosselabfluss: 8 l/s  
eingezäunte Fläche: ~ 640 m<sup>2</sup>  
Bau-km: 6+720,00

**Grundwasserstände:**  
zeHGW +36,90 m NHN  
Grundwasser +35,50 m NHN

Nr.	Art der Änderung	Datum	Bearbeiter	Vorhabenträger

Grundplan: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, Abteilung III Geoinformation und Vermessung, Referat III D - Februar 2019 und Nachvermessungen  
Lagesystem: Soldner 88, Höhenbezug: DHHN 2016

Straßenentwässerung:

Erstellt:	Datum	Name
29.09.2023	29.09.2023	si.k
29.09.2023	29.09.2023	Mu
29.09.2023	29.09.2023	ke.c

Logo: p2mberlin ICL  
Inge TVO p2m/ICL c/o p2m berlin GmbH  
Miltienstraße 34/35, 10553 Berlin, Tel. 74735-0 / Fax. 74735-400 F. v. Kunda

Bearbeitet:	Datum	Name
29.09.2023	29.09.2023	Renner
29.09.2023	29.09.2023	Renner
29.09.2023	29.09.2023	Franke

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt  
**BERLIN**  
Abteilung V - Tiefbau

**PLANFESTSTELLUNG**

Bauwerkskizze	
Unterlage:	15.2
Blatt:	7
Maßstab:	1:500 / 1:200
Format:	970,0 x 297,0

Plan-Nr.: TVO-EWA-04-PW4-\_\_BWSK-07-EF-\_\_

**Weiterbau der TVO - Tangentialverbindung OST**

Berlin - Treptow/Köpenick, Lichtenberg, Marzahn/Hellersdorf Bau-km 0+000,0 bis 7+220,0

Antragsteller: Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt	Der Plan hat vom ... bis ... öffentlich ausgelegt.
Berlin, den 29.09.2023	Anhörungsbehörde:
Anhörungsbehörde:	Datum:
Berlin, den .....	Planfeststellungsbehörde:
Berlin, den .....	Berlin, den .....