

Vorhaben:

ABS Berlin - Frankfurt/Oder - Grenze D/PL

PA 16 Bf Köpenick und Parallelmaßnahmen in der S3 Ost
km 10,3+60 bis km 13,5+80

Unterlage 16.6

Bewertungsverfahren nach Merkblatt ATV-DVWK-M 153

Gewässer:

Wuhle

Typ: G =

3

24

Flächenanteil f_i			Luft L_i		Flächen F_i		Abflußbelastung B_i
i	A_i [ha]	f_i [-]	Typ	Punkte	Typ	Punkte	$B_i = f_i \times (L_i + F_i)$
1	1.100,00	0,19855596	$L_1 = 4$	8	$F_1 = 3$	12	3,97
2	615,00	0,11101083	$L_2 = 4$	8	$F_2 = 3$	12	2,22
3	268,00	0,04837545	$L_3 = 4$	8	$F_3 = 3$	12	0,97
4	233,00	0,04205776	$L_4 = 4$	8	$F_4 = 3$	12	0,84
5	392,00	0,07075812	$L_5 = 4$	8	$F_5 = 3$	12	1,42
6	283,00	0,05108303	$L_6 = 4$	8	$F_6 = 3$	12	1,02
7	1.815,00	0,32761733	$L_7 = 4$	8	$F_7 = 3$	12	6,55
8	123,00	0,02220217	$L_8 = 4$	8	$F_8 = 3$	12	0,44
9	237,00	0,04277978	$L_9 = 4$	8	$F_9 = 3$	12	0,86
10	309,00	0,05577617	$L_{10} = 4$	8	$F_{10} = 3$	12	1,12
11	165,00	0,02978339	$L_{11} = 4$	8	$F_{11} = 3$	12	0,60
Σ	5.540,00	1,00	Abflussbelastung $B = \Sigma B_i$				20,00

1. Zwischenkontrolle:

keine Regenwasserbehandlung erforderlich!

$D_{\max} =$

1,20

Vorgesehene Behandlungsmaßnahmen:		Typ:	Durchgangswerte D_i
1		$D_1 =$	
2		$D_2 =$	
3		$D_3 =$	
			0

Nachweis:

Angestrebte Bedingung ist eingehalten!

Emissionswert E:

0,00