

Stadt Mannheim . Feuerwehr u. Katastrophenschutz . Postfach 10 30 51 . 68030 Mannheim

Regierungspräsidium Karlsruhe
Markgrafenstr. 46
76133 Karlsruhe

Telefax (06 21) 293-470768
Geschäftszeiten: Mo - Fr, 8:30 Uhr - 12:00 Uhr
E-Mail:
vorbeugender-brandschutz@mannheim.de
Dienstgebäude:
Gert-Magnus-Platz 1, 68163 Mannheim

Datum u. Zeichen Ihres Schreibens

Für Sie zuständig:
Herr Dr. Rudolph

Durchwahl (0621) 32 888 - 183
E-Mail - ralph.rudolph@mannheim.de

Datum
11.06.2021

Baugrundstück:
68219 Mannheim
Graßmannstraße 6

Aktenzeichen: 37200016/37.2 rud
Vorhaben:

Errichtung und Betrieb einer
Fernwärmebesicherungsanlage am
Standort " Rhein Ufer Neckarau"
Antragsteller
MVV Umwelt Asset GmbH

Graßmannstraße 6
68219 Mannheim

Bedingungen und Auflagen aus der Sicht des Brandschutzes

Der Antrag beschreibt die Errichtung einer Fernwärmebesicherungs-Anlage mit zwei Heizkesseln und Heizölbevorratung.

Aus Sicht des Brandschutzes nehmen wir zu dem Vorhaben wie folgt Stellung:

Zu Reg. II, Kap. 2, S. 4: Die beiden Kessel mit ihrer jeweiligen Nennwärmeleistung von 149,99 MW stellen Feuerstätten dar – sie werden unsererseits zur Prüfung an den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zur Kenntnis gegeben, ggf. erfolgen von dort weitere Nachfragen oder Auflagen.

Zu Reg. III, Kap. 2.2, S. 11: Die Kessel sind mit einer Not-Aus-Funktion auszurüsten um in einem Notfall sofort die Brennstoffzufuhr unterbrechen zu können.

...

Zu Reg. VII, Kap. 2.2.6: Es wird festgestellt, dass die Anlage nicht als Störfallbetrieb einzustufen ist – die Nennwärmeleistung als auch die Lagermenge des Heizöl liegen unterhalb der relevanten Schwellenwerte.

Zu Reg. X, Kap. 2.3.2: Das Brandschutzkonzept der DEKRA der Auftragsnummer 555500267 mit Datum vom 19.03.2021 ist inhaltlich schlüssig und soll zum bindenden Bestandteil der Erlaubnis werden. Die im Brandschutzkonzept gemachten Festlegungen sind umzusetzen.

Zu Reg. X, Kap. 2.3.2; S. 37, 7.3; Zur Erstellung der Feuerwehrpläne ist frühzeitig Kontakt aufzunehmen mit dem Team 37.140 Einsatzplanung der Feuerwehr Mannheim: 37.140@mannheim.de.

Zu Reg. X, Kap. 2.3.2: Das Explosionsschutzdokument der Müller-BBM GmbH, Bericht Nr. M157912/02 mit Datum vom 04.03.2021 ist inhaltlich schlüssig. Ergänzend zum Ex-Schutzdokument ist eine Absperreinrichtung vorzusehen, mit der im Notfall die Gaszufuhr unterbrochen werden kann, vgl. Not-Aus oben.
