



BA I Ebene +32,04 m
ca. 1.330 m²

LEGENDE:

- Bauteile**
- BW Brandwand
 - BBW Bauart Brandwand
 - feuerbeständig Wände / Decken tragend, nichttragend, raumabschließend
 - T30 Brandschutz nach DIN 4102 - 5
 - RS Rauchschützer nach DIN 18095
 - F30 F - Verglasungen nach DIN 4102 - 13
- Abschnitte**
- BA I Brandschnitt
 - Trennung Nutzungseinheit
- Räume**
- Sicherheitstreppe mit Druckbelüftung
 - außenliegender Treppenraum
 - Vorraum mit Druckbelüftung
 - notwendiger Flur / Schleuse
 - Hauptgang Breite > 1,00 m Höhe > 2,10 m
 - Raum mit erhöhter Brandgefahr, z.B. Lager
 - Feuerwehraufzug
 - Aufzugsschacht / Installationsschacht
 - elektrischer Betriebsraum, Technikraum
 - Luftraum, überdacht
 - Bereich mit Löschanlage
 - Böden (Gitteroste)
 - mit automatischer Brandmeldeanlage überwachter Bereich
- Sonstiges**
- Feuerwehraufzüge maximal 35,00 m
 - Schlauchanschlussventil, trocken, C-Anschluss
 - NA Notausgang
 - Fluchweg
 - MRA maschinelle Rauchableitung
 - RWA Rauch- und Wärmeabzugsanlage
 - Fahrstuhl nach DIN 4102-5
 - DIN 18095, DIN 18091 oder DIN 18092
 - Druckentlastung
 - Feuerwehraufzug
 - Löschanlage B-Anschluss

Bemerkungen:
 Grundlage Plan im dwg-Format vom TBF Partner
 Stand: 17.05.2023
 KEIN Ausführungsplan, nur gültig in Zusammenhang mit dem
 Brandschutzkonzept von HAHN Consult.

Index	Datum	Art der Änderung	gezeichnet

<p>HAHN Consult Ingenieurgesellschaft für Tragwerksplanung und Baulichen Brandschutz mbH Musberger Straße 11, 71032 Böblingen</p>	38104 Braunschweig Baumschulenweg 2 38104 Braunschweig Tel.: (0531) 299 33-0 Fax: (0531) 299 33-10 Email: info@hahn-consult.de	2 230 3 HAHN 010 Gertrudstraße 28 38104 Braunschweig Tel.: (0531) 299 33-0 Fax: (0531) 299 33-10 Email: info@hahn-consult.de
		Proj.-Nr. 232201 Meldest. 1:100 Datum 10.10.23 gpr. Date: 08.09 Plan-Nr.: Index
Bauherr RBB Vermögensgesellschaft mbH & Co. KG RBB KSWA Vermögensgesellschaft mbH & Co. KG Musberger Straße 11, 71032 Böblingen	Proj.-Nr. 232201 Meldest. 1:100 Datum 10.10.23 gpr. Date: 08.09 Plan-Nr.: Index	
Bauvorhaben KSWA Böblingen Musberger Straße 11 71032 Böblingen	Proj.-Nr. 232201 Meldest. 1:100 Datum 10.10.23 gpr. Date: 08.09 Plan-Nr.: Index	
Bauteil Grundriss Ebene +32,04 m Brandschutzkonzept	Proj.-Nr. 232201 Meldest. 1:100 Datum 10.10.23 gpr. Date: 08.09 Plan-Nr.: Index	

