



Legende:

- Tragmast
- Abspannmast
- Bestandsmast
- Mastrückbau
- Mastneubau
- Mastneubau standortgleich

Kataster:

- Regierungsbezirksgrenze
- Kreisgrenze
- Gemeindegrenze
- Gemarkungsgrenze
- Flurstücksgrenze
- Flurstücksnummer

Leitungsachse Bestand

Leitungsachse Rückbau

Neubau in neuer Leitungsachse

Neubau in bestehender Leitungsachse

Arbeitsfläche (temporär)

Arbeitsfläche Provisorium mit Überspannung (temporär)

Arbeitsfläche Baueinsatzkabel (temporär)

Schutzgerüst (mit Schutznetz) (temporär)

Zuwegung (temporär)

Dauerhafte Flächeninanspruchnahme Schutzstreifen

Mast-Nr.	Rechtswert = Y	Hochwert = X
128A	3433761.14	5398433.88
129A	3433882.28	5398132.34
129B	3433986.93	5397871.87
130A	3434079.69	5397640.97

Gauß-Krüger-Koordinaten (EPSG-31467)		
Index	Datum	Name
A		
B		
C		
D		
E		
	Datum	Name
erstellt:	12.02.2019	Wunder / EQOS Energie
geprüft:	13.02.2019	Kremer / EQOS Energie

Trassierungsfirma:

eqos Energie

EQOS Energie
Deutschland GmbH
Wolfentalstrasse 29
D-88400 Biberach

TransnetBW GmbH

Projektiertung

380-kV-Netzverstärkung

Daxlanden - Eichstetten (Teilabschnitt A, Karlsruhe)

Lageplan

Maßstab 1 : 2 000

von Mast 128A
bis Mast 130A

Gemarkung/Flur	Gemeinde	Kreis
Vimbuch	Bühl	Rastatt

Planfeststellungsunterlage

Anlage: 3. 3

Planfeststellungsbehörde:

Stand: 14.04.2020

Blatt 29 von 33
Anlage 7110