

# Mastliste

380-kV-Netzverstärkung Daxlanden-Eichstetten (Teilabschnitt A, Karlsruhe)

Anlage: 5. 5

Leitungsabschnitt: 380-kV-Ltg. Anschluss Bühl, Anlage 8111  
Mast 132A / Mast 132B - UW Bühl

geplante Leiterbelegung: Leitersell: 2x3x4 562-AL1/49-ST1A

Stand: 13.12.2019

Index		Erstellung/Änderung						Datum		Firma/Name			
1		Erstellt						11.02.2019		EQOS/Kremer			
Maste			Mastwinkel	Gauß-Krüger-Koordinaten (EPSG-31467)		Längen		Mast					Bemerkungen
Mast-Nr.	Gestänge	Masttyp	Leitungswinkel [Grad° Minuten']	Rechtswert =y [m]	Hochwert=x [m]	Feldlänge [m]	Abspannabschnitt [m]	Höhe bis untere Aufhängung [m]	Höhe bis untere Traverse [m]	Gesamt-masthöhe [m]	Fußbreite EOK b (m)	Fundament EOK f (m)	
7110/132A	D48-2016/04-11	WE50-90GE28,00	125° 16'	3433909.53	5397169.33		250.00	28.00	28.00	50.90	7.90	9.20	
001A	D48-2016/04-11	WE50-90GE35,50	134° 50'	3434052.56	5396964.29	250.00		35.50	35.50	58.40	8.50	9.80	
002A	D48-2002-11	TD S3 36,00	180° 0'	3434436.71	5396897.00	390.00	1175.49	36.00	40.50	63.10	6.42	7.42	
004A	D48-2002-11	TD S3 36,00	180° 0'	3434820.86	5396829.70	390.00		36.00	40.50	63.10	6.42	7.42	
005A	D48-2002-11	WE 70°-90° S3 35,50	201° 58'	3435205.01	5396762.41	395.49		35.50	35.50	58.10	9.08	10.38	
Bühl	Gerüst			3435309.91	5396699.90	117.11	117.11	18.50	18.50	25.00			
7110/132B	D48-2016/04-11	WE50-90GE28,00	54° 44'	3433811.56	5396897.81		250.00	28.00	28.00	50.90	7.90	9.20	
001A	D48-2016/04-11	WE50-90GE35,50	205° 21'	3434052.56	5396964.29	250.00		35.50	35.50	58.40	8.50	9.80	