

Fundamentliste

Nachrichtlich

380-kV-Netzverstärkung Daxlanden-Eichstetten (Teilabschnitt A, Karlsruhe)

Anlage: 5. 11

Leitungsabschnitt: 380-kV-Ltg. Anschluss Bühl, Anlage 8111
Mast 132A / Mast 132B - UW Bühl

Stand: 14.04.2020

Index		Erstellung/Änderung				Datum		Firma/Name
1		Erstellt				11.02.2019		EQOS/Kremer
Maste			Gründung					Bemerkungen
Mast-Nr.	Gestänge	Masttyp	Fundamentart	Breite [m]	Länge [m]	Dicke [m]	Gründungstiefe [m]	
7110/132A	D48-2016/04-11	WE50-90GE28,00	Platte	13,70	13,70	1,20	2,40	
001A	D48-2016/04-11	WE50-90GE35,50	Platte	13,70	13,70	1,20	2,40	
002A	D48-2002-11	TD S3 36,00	Platte	9,30	9,30	0,70	1,90	
004A	D48-2002-11	TD S3 36,00	Platte	9,60	9,60	0,70	1,90	
005A	D48-2002-11	WE 70°-90° S3 35,50	Platte	11,80	11,80	1,10	2,30	
7110/132B	D48-2016/04-11	WE50-90GE28,00	Platte	13,70	13,70	1,20	2,40	
001A	D48-2016/04-11	WE50-90GE35,50	Platte	13,70	13,70	1,20	2,40	