



**Annahme Untertagedeponie
Bergwerk Heilbronn**

Südwestdeutsche Salzwerke AG
Salzgrund 67
74076 Heilbronn

**Brandschutz
M 1:100 BLATT 19**

ANERKANNT
BAUHERR i.V. Dr. Ulrike Mues-Schumacher,
Jennifer Bretzler
Südwestdeutsche Salzwerke AG
Salzgrund 67, 74076 Heilbronn

GEFERTIGT
PLANUNG Dipl.-Ing. (FH) Alexander Eckert, M.Eng.
12.05.2025 Berater Ingenieur
Ingenieurbüro Karl Heinz Goerke GmbH
Schönbeinstraße 4, 74076 Heilbronn

LEGENDE		
<ul style="list-style-type: none"> Notausgang (kennzeichnet nicht die Lage der Fließwege) Notausstieg Fluchtweg Bauteil feuerbeständig Bauteil feuerhemmend 	<ul style="list-style-type: none"> Türqualitäten Türqualität Brandschutztür Türen dichtschießend Tür feuerhemmend mit Rauchschutzfunktion nach DIN 18095 	<ul style="list-style-type: none"> Brandschutz- / Feuerwehrsymbbole Auslösstelle Rauch- und Wärmeabzug Rauchableitungsöffnung Akustische Signalgeber Brandmelder-überwachung Handfeuermelder ABC-Pulverlöscher 12kg CO₂-Feuflöcher 5kg ABC-Feuerschaumlöcher 6L ABC-Pulverlöscher 50kg mit $\geq 10\text{m}$ Schlauch mit Anfahrtschutz Löschdecke