41
Stuttgart Netze
Neuverlegung 6x DN160 PVC Leerrohre
Anschlusskabel für BF4
offene Bauweise in Begleitweg B295,
Spülbohrung unter B295 (1x DN 300 St),
Planung und Ausführung durch Stuttgart Netze,
Trassenverlauf nachrichtlich dargestellt

35 36 34
Stuttgart Netze / Netze BW
offene Bauweise in Begleitweg B295:
9x DN160 PVC Leerrohre (Stuttgart-Netze, 2x MSP 300 Cu, 1x Sig, 1x NSP)
1x DN300 GGG (Wasser Netze BW) inkl. Neubau Wasserzählerschacht
1x DN200 St (Gas HD Netze BW)
Kostenverteilung: 4 x DN160 durch SN / 5 x DN160 durch SSB

3x Durchpressung unter B295:
Wasser-Schutzrohr 1x DN 500 St
Strom-Schutzrohr 1x DN 700 St
Gas-Schutzrohr 1x DN 400 St

Vor Baubeginn: Durchführung von Suchschachtungen im Bereich der bestehenden Gashochdruck- und Wasserleitung,
Ausführung durch Stuttgart-Netze / Netze BW vor Gleisbau,
Trassenverlauf nachrichtlich dargestellt

Weilimdorfer Straße - B295

Startgrube

Zielgrube

Suchschachtungen

Anschluss siehe Plan-Nr. 00-026-04-FL-00-011

Anschluss siehe Plan-Nr. 00-026-04-FL-00-009

Anschluss siehe Plan-Nr. 00-025-05-FL-00-013-_

Legende Leitungen

BESTAND	PLANUNG	ENTFÄLLT	BEZEICHNUNG
			Drainageleitung mit Schacht
			Regenwasserleitung mit Schacht
			Schmutz- / Mischwasserleitung mit Schacht
			Wasserleitung
			Gasleitung mit Schutzstreifen
			Telekommunikationskabel (Leerrohrtrasse)
			Stromkabel NS / MS (Leerrohrtrasse)
			Stromkabel HS mit Schutzstreifen Ausbauausnahme nachrichtlich dargestellt, nicht Bestandteil der U13-Planfeststellung
			Solleitung, PE-100 RC, Vorlauf (Planung SW Stgt)
			Solleitung, PE-100 RC, Rücklauf (Planung SW Stgt)
			Solleitung, PE-100 RC, Vorlauf S3 (Planung SW Stgt)
			Solleitung, PE-100 RC, Rücklauf S3 (Planung SW Stgt)
HS			Hochspannung
MS			Mittelspannung
NS			Niederspannung
			Entwässerungsmulde

Legende Maßnahmen

12 Lfd. Nr. KaLeKa-Liste

Durchführung durch SSB
im Rahmen Gleisbau / Begleitweg
in Koordinierung mit Leitungsträger

Durchführung vor Gleisbau durch Leitungsträger
nach Planfeststellungsbeschluss

keine Maßnahme erforderlich

Planung und Durchführung durch Leitungsträger
in Eigenregie vor Planfeststellungsbeschluss,
Planung nachrichtlich dargestellt

Startgrube / Zielgrube
Festlegung der Abmessungen durch Bohrspezialist vor Ort

Suchschachtungen
Umfang der Suchschachtungen ist vor Ort festzulegen

Best. Leitungen:
Bestandsleitungen und -kabel wurden aus Plänen der jeweiligen Träger nachrichtlich übernommen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor Baubeginn ist durch den AN die genaue Lage der Trassen zu erheben, mit den vorgelegten Unterlagen zu prüfen und in der Örtlichkeit einzumessen und zu kennzeichnen.Die Höhenlage (Sohle und Decke) der bestehenden Anschlussschächte sind vor Baubeginn zu überprüfen.

Unterlage 14.02.09

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4) S

idx.	Datum	Name	Änderungsnachweis
a	16.08.2023	Schä/El	Abgabe Genehmigungsplanung

Planersteller: Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingenieure GmbH, Rötestraße 15/1, 70188 Stuttgart, Fon +49 (0)711 933 89-0, Fax +49 (0)711 933 89-50, info@ib-spieth.de, www.ib-spieth.de

Planart: Lageplan
Planinhalt: Lageplan Medienkoordination
Streckenast: 121
Einteilung:
Ausschnitt: Teil 9

gez.:	16.08.2023	Schä/El	Lage- / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)
gepr.:	16.08.2023	Nä	Maßstab 1:250 — Plan Nr.: 00-026-04-FL-00-010-a

Druckmaße: 1.500 m x 0.891 m = 1.342 m²

Ingenieurbüro Fritz Spieth GmbH - 70188 Stuttgart
Dieser Plan ist urheberrechtlich geschützt. Kopien, Vervielfältigungen, Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung des Urhebers.