Weilimdorfer Straße - B295

40
SES
Kanal DN1200 StB, Erhalt des Kanals,
Schacht Nr. 7: Anschluss Versorgungsleitungen
Abwasserwärmenutzung,
Schacht Nr. 6: Anpassung Schachteinstieg,
ca. 2m tiefer als best. GOK

41
Stuttgart Netze
Neuverlegung 6x DN160 PVC Leerrohre
Anschlusskabel für BF4
offene Bauweise in Begleitweg B295,
Spülbohrung unter B295 (1x DN 300 St),
Planung und Ausführung durch Stuttgart-Netze,
Trassenverlauf nachrichtlich dargestellt

37 38 39
NGN Fiber Network, Vodafone, US Army
3x KSR Da 50x4,8mm
Verlegung der Kabeltrasse, HDD-Spülbohrung
unter B295, Verlegung in best. Feldweg (Flst. Nr. 3894)
bis Anschluss an Bestand bei gepl. Haltestelle Hausen
Planung und Ausführung durch NGN / Vodafone / US Army

Anschluss siehe Plan-Nr.
00-026-04-FL-00-012

Anschluss siehe Plan-Nr.
00-026-04-FL-00-010

Legende Leitungen

BESTAND	PLANUNG	ENTFÄLLT	BEZEICHNUNG
			Drainageleitung mit Schacht
			Regenwasserleitung mit Schacht
			Schmutz- / Mischwasserleitung mit Schacht
			Wasserleitung
			Gasleitung mit Schutzstreifen
			Telekommunikationskabel (Leerrohrtrasse)
			Stromkabel NS / MS (Leerrohrtrasse)
			Stromkabel HS mit Schutzstreifen Ausbaumaßnahme nachrichtlich dargestellt, nicht Bestandteil der U13-Planfeststellung
			Solleitung, PE-100 RC, Vorlauf (Planung SW Stgt)
			Solleitung, PE-100 RC, Rücklauf (Planung SW Stgt)
			Solleitung, PE-100 RC, Vorlauf S3 (Planung SW Stgt)
			Solleitung, PE-100 RC, Rücklauf S3 (Planung SW Stgt)
			Hochspannung (HS)
			Mittelspannung (MS)
			Niederspannung (NS)
			Entwässerungsmulde

Legende Maßnahmen

12 LfdI. Nr. KoLeKa-Liste

Durchführung durch SSB
im Rahmen Gleisbau / Begleitweg
in Koordinierung mit Leitungsträger

Durchführung vor Gleisbau durch Leitungsträger
nach Planfeststellungsbeschluss

keine Maßnahme erforderlich

Planung und Durchführung durch Leitungsträger
in Eigenregie vor Planfeststellungsbeschluss,
Planung nachrichtlich dargestellt

Startgrube / Zielgrube
Festlegung der Abmessungen durch Bohrspezialist vor Ort

Suchschachtungen
Umfang der Suchschachtungen ist vor Ort festzulegen

Best. Leitungen:
Bestandsleitungen und -kabel wurden aus Plänen der jeweiligen Träger nachrichtlich übernommen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor Baubeginn ist durch den AN die genaue Lage der Trassen zu erheben, mit den vorgelegten Unterlagen zu prüfen und in der Örtlichkeit einzumessen und zu kennzeichnen.Die Höhenlage (Sohle und Deckel) der bestehenden Anschlussschächte sind vor Baubeginn zu überprüfen.

Unterlage 14.02.10

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4) **S**

Idx.	Datum	Name	Änderungsnachweis
a	16.08.2023	Schä/El	Abgabe Genehmigungsplanung

Planersteller
Ingenieurbüro Fritz Spieth
Beratende Ingenieure GmbH
Kiru-Areal Straße 14
73728 Esslingen
Fax +49 (0)711 91589-0
Fax +49 (0)711 91589-50
info@ib-spieth.de
www.ib-spieth.de

INNOVATIV BERATEND

Ingenieurbüro Fritz Spieth Beratende Ingenieure GmbH

Planart: Lageplan
Planinhalt: Lageplan Medienkoordination

Streckenart: 121
Einteilung:
Ausschnitt: Teil 10

gez.:	16.08.2023	Schä/El	Lage- / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130)
gepr.:	16.08.2023	Na	Maßstab 1:250 — Plan Nr.: 00-026-04-FL-00-011-a

Blattgröße: 1.504 m × 0.891 m = 1.340 m²

Maßstab: 1:250

Ingenieurbüro Fritz Spieth Gesellschaft m.b.H. Esslingen, 73728 Esslingen

Dateiname: P:\...\Lageplan\00-026-04-FL-00-011-a.dwg