Anschluss siehe Plan-Nr.
00-026-04-FL-00-004

Anschluss siehe Plan-Nr.
00-026-04-FL-00-003

Solitudestraße

Weilimdorfer Straße - B295

Hst. Wolfbusch

Bauwerk 04

Illisweg

Tiefbauamt Stuttgart
Kanal DN500 B + Schacht 1.3/1.0M
Rückbau best. Schacht und ca.
6m Kanal DN500 B,
Neubau Startschacht DN1200
in best. Gehweg (4874) inkl.
Umschluss Bestandskanal,
Suchschlitz vor Baubeginn /
Bestellung Schacht RW_101

Deutsche Telekom AG, PTI 22
totes Kabel
keine Maßnahme erforderlich

Landeshauptstadt Stuttgart
LSA, 2R, Knotennr. 8.124
keine Maßnahme erforderlich
Bestandskabel liegen in
ausreichender Tiefe

Versatel
Glasfaserkabel
keine Maßnahme erforderlich
Bestandskabel verlaufen im Kabeltrog
der SSB zwischen den Gleisen

Stuttgart Netze
8x DN160 PVC Leerrohre (1x NS)
Verlegung in neuen Gehweg, offene Bauweise,
im Rahmen Herstellung Gehweg durch SSB,
Einzug von 1x NS durch Stuttgart Netze,
Kostenverteilung: 0 Rohre durch SN / 8 Rohre durch SSB.
Im Zeitraum der Bauarbeiten kann das Niederspannungskabel
spannungsfrei geschaltet werden.

Stuttgart Netze
Straßenbeleuchtung
Verlegung von 1x DN110 PVC inkl.
Neubau Mastleuchten in neuen Gehweg,
offene Bauweise, im Rahmen Herstellung
Gehweg durch SSB

Stuttgart Netze
Spülbohrungen neue MS- und HS-Trasse
unter Solitudestraße
Verlegung von 6x DN160 PVC (10kV),
3x DN180 PE-HD (110kV), 2x DN110 PE-HD (110kV)
Ausführung durch Stuttgart Netze als Vorabmaßnahme,
nicht Bestandteil der U13-Planfeststellung

Bundesstraßenverwaltung
Kanal DN300 AZ
Rückbau Kanal DN300, Herstellung
Schlitzrinne zur Entwässerung
der Fahrbahn

Stuttgart Netze
8x DN160 PVC Leerrohre (1x NS)
Verlegung in neuen Gehweg, offene Bauweise,
im Rahmen Herstellung Gehweg durch SSB,
Einzug von 1x NS durch Stuttgart Netze,
Kostenverteilung: 0 Rohre durch SN / 8 Rohre durch SSB.
Im Zeitraum der Bauarbeiten kann das Niederspannungskabel
spannungsfrei geschaltet werden.

Stuttgart Netze
Straßenbeleuchtung
Verlegung von 1x DN110 inkl.
Neubau Mastleuchten in neuen
Gehweg, offene Bauweise,
im Rahmen Herstellung Gehweg
durch SSB

Stuttgart Netz
best, Trasse:
Neuverlegung
Durchpressun
und best. Glei
neuem Geh-
Ausführung d
vor Gleisbau,
Kostenverteilu
+ 3x DN160 /
Rastatter Stra
2 Rohre durch

Netze BW
best. Tra
Neuverle
Schutzro
Umlegur
Stuttgart
unter So
Anschlu
Geh- un
Ausführ
Netze-B

DR_1 … DR_10 (Dränagerohre)
DR_1: DH 332.04 m+NN, FT L.W. 0.60m, KA 328.00 DN250 →RW_100, KE 328.06 DN250 →OR_2
DR_2: DH 329.50 m+NN, KA 328.15 DN250 →OR_1, KE 328.16 DN250 →OR_3
DR_3: DH 329.306 m+NN, KA 328.19 DN250 →OR_2, KE 328.20 DN200 →OR_4
DR_4: DH 329.363 m+NN, KA 328.52 DN200 →OR_3, KE 328.53 DN180 →OR_5
DR_5: DH 332.463 m+NN, KA 330.39 DN160 →OR_4, KE 330.40 DN160 →OR_6
DR_9: DH 331.61 m+Rp, KA 330.94 DN250 →OR_8
DR_10: DH 332.467 m+NN, KA 331.06 DN160 →OR_11
RW_100: DH 332.28 m+NN, FT L.W. 0.80m, KA 327.92 / 327.82 DN300 / DN315 →RW_1
RW_101: DH 329.453 m+NN, FT L.W. 1.20m, KA 327.18 → Schlotzgraben
DH 329.73, KA 328.73
DH 329.70, KA 328.70
DH 331.0, KA 330.35

## Legende Leitungen

| BESTAND | PLANUNG | ENTFÄLLT | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|---|
| | | | Drainageleitung mit Schacht |
| | | | Regenwasserleitung mit Schacht |
| | | | Schmutz- / Mischwasserleitung mit Schacht |
| | | | Wasserleitung |
| | | | Gasleitung mit Schutzstreifen |
| | | | Telekommunikationskabel (Leerrohrtrasse) |
| | | | Stromkabel NS / MS (Leerrohrtrasse) |
| | | | Stromkabel HS mit Schutzstreifen<br>Ausbaumaßnahme nachrichtlich dargestellt,<br>nicht Bestandteil der U13-Planfeststellung |
| | | | Solleitung, PE-100 RC, Vorlauf (Planung SW Stgt) |
| | | | Solleitung, PE-100 RC, Rücklauf (Planung SW Stgt) |
| | | | Solleitung, PE-100 RC, Vorlauf S3 (Planung SW Stgt) |
| | | | Solleitung, PE-100 RC, Rücklauf S3 (Planung SW Stgt) |
| | | | HS Hochspannung |
| | | | MS Mittelspannung |
| | | | NS Niederspannung |
| | | | Entwässerungsmulde |

## Legende Maßnahmen

12 Lfd. Nr. KaLeKa-Liste

Durchführung durch SSB
im Rahmen Gleisbau / Begleitweg.
in Koordinierung mit Leitungsträger

Durchführung vor Gleisbau durch Leitungsträger
nach Planfeststellungsbeschluss

keine Maßnahme erforderlich

Planung und Durchführung durch Leitungsträger
in Eigenregie vor Planfeststellungsbeschluss,
Planung nachrichtlich dargestellt.

Startgrube / Zielgrube
Festlegung der Abmessungen durch Bohrspezialist vor Ort

Suchschachtungen
Umfang der Suchschachtungen ist vor Ort festzulegen

Best. Leitungen:
Bestandsleitungen und -kabel wurden aus Plänen der jeweiligen Träger nachrichtlich übernommen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Vor Baubeginn ist durch den AN die genaue Lage der Trassen zu erheben, mit den vorgelegten Unterlagen zu prüfen und in der Örtlichkeit einzumessen und zu kennzeichnen.Die Höhenlage (Sohle und Decke) der bestehenden Anschlussschächte sind vor Baubeginn zu überprüfen.

Unterlage 14.02.01

U13 Weilimdorf bis S-Hausen/Ditzingen und
Stadtbahnbetriebshof Weilimdorf (BF4)

S

| Idx. | Datum | Name | Änderungsnachweis |
|---|---|---|---|
| a | 16.08.2023 | Schä/El | Abgabe Genehmigungsplanung |

Planersteller
Ingenieurbüro Fritz Spieth
Beratende Ingenieure GmbH
Am Wald 1
73734 Esslingen
Tel. +49 (0)711 93189-0
Fax +49 (0)711 93189-50
info@ib-spieth.de
www.ib-spieth.de

Ingenieurbüro Fritz Spieth
Beratende Ingenieure GmbH

INNOVATIV
BERATEND

Planart: Lageplan

Planinhalt: Lageplan Medienkoordination

Streckenast: 121
Einteilung:
Ausschnitt: Teil 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| gez.: | 16.08.2023 | Schä/El | Lage- / Höhensystem: DHDN, GK3 / DHHN12 (Status 130) |
| gepr.: | 16.08.2023 | Na | Maßstab: 1:250 |

Plan Nr.: 00-026-04-FL-00-002-a

Maßstab: 1:250

Blattgröße: 1.505 m x 0.891 m = 1.341 m²

Urheberrecht Fritz Spieth GmbH+Co. 73730 Esslingen