
Neubau einer Gastransportleitung nach EnWG Süddeutsche Erdgasleitung (SEL)

Antrag auf Planfeststellung – Teil C

Unterlage 7.2 – Kreuzungsdetailpläne 1:250/500/1000

Teilabschnitt

Grenze Regierungsbezirk Darmstadt (Hessen) / Karlsruhe

Grenze Regierungsbezirk Karlsruhe / Stuttgart

Verantwortliche

Vorhabenträgerin	terrane ts bw GmbH Am Wallgraben 135 70565 Stuttgart
Generalplanerin	DMT Engineering & Surveying GmbH & Co. KG Bobenfeld 1 44652 Herne



ARGE SEL Ingenieurdienstleister



bosch & partner



im Auftrag der terrane**ts** bw GmbH



Logo of DMT Engineering Surveying
Logo of DREES & SOMMER
Logo of bosch & partner

Projekt:
Süddeutsche Erdgasleitung (SEL)
Planfeststellungsabschnitt: II

Abschnitt: Heidelberg-Grenzhof bis Höffenhardt

Titel:
Querung Kreuz B3
in geschlossener Bauweise
Draufsicht / Längsschnitt

zusätz. Logo (optional)	Kreis	Stadt / Gemeinde	Gemarkung
	Heidelberg	Heidelberg	Heidelberg
	--	--	--
	--	--	--

Schutzstreifenbreite: 10 m

Material: Stahl

Nennndruck: DP 100

Nennweite: DN 1000

Stationierung auf dem Blatt von/bis: ---

Maßstab: 1:500

Planformat: 1350 x 594 mm

Legende / Fremdleitungen:

- Kommunikation
- Strom HS
- Strom MS / NS
- Entwässerung
- Wasser
- Gas
- Fernwärme
- Laubbaum
- Grünland
- Laubwald
- Gewässer
- Zaun
- Verwaltungs- / Gemarkungsgrenze

- Fließrichtung
- Strasseneinlauf
- Verkehrsschild
- Schachdeckel
- Baumüberhang / Gebüsch
- Mast
- Planungsachse
- Schutzstreifen
- Arbeitsstreifen
- Rohrlagerplatz


- Vortriebsrohr
- Spundwandverbau
- HDD-Verfahren

Die Fremdleitungen sind nur nachrichtlich eingetragen, dieses entbindet nicht von der Erkundungspflicht u. a. nach DVGW GW315. Die Vorschriften der Fremdleitungsbetreiber bzw. Auflagen von Ämtern und Behörden sind einzuhalten und diese sind vor Beginn der Bauarbeiten durch den ausführenden Unternehmer zu benachrichtigen.


Datum	Gezeichnet	Geprüft	Freigegeben	Änderung
01	30.05.2023	DLM	MDS	DGH

Baubeschränkungen und Auflagen: --


02 04 01 KRE 04000 01 FG



Vortrieb DN 1000 St



Horizontal Directional Drilling für das Kabelschutzrohr (KSR)



Projekt:
Süddeutsche Erdgasleitung (SEL)
Planfeststellungsabschnitt: II
Abschnitt: Heidelberg-Grenzthof bis Hüffenhardt

Titel:
Kreuzung der B 535 (Heidelberg-Schwetzingen)
in geschlossener Bauweise
Draufsicht / Längsschnitt

Kreis	Stadt / Gemeinde	Gemarkung
Heidelberg	Heidelberg	Heidelberg
--	--	--
--	--	--

zusätzl. Logo (optional)

Schutzstreifenbreite: 10 m

Material: Stahl

Nenndruck: DP 100

Nennweite: DN 1000

Stationierung auf dem Blatt von/bis: ----

Maßstab: 1:250

Planformat: 970 x 594 mm

Legende / Fremdleitungen:

	Kommunikation		Fließrichtung
	Strom HS		Strasseneinlauf
	Strom MS / NS		Verkehrsschild
	Entwässerung		Schachtdeckel
	Wasser		Baumüberhang / Gebüsch
	Gas		Mast
	Fernwärme		Planungsachse
	Laubbaum		Schutzstreifen
	Grünland		Arbeitsstreifen
	Laubwald		Röhrlagerplatz
	Gewässer		
	Zaun		
	Verwaltungs- / Gemarkungsgrenze		

	Vortriebsrohr
	Spundwandverbau
	HDD-Verfahren

Schematische Darstellung
Regelarbeitsstreifen

Die Fremdleitungen sind nur nachrichtlich eingetragen, dieses entbindet nicht von der Erkundungspflicht u. a. nach DVGW GW315. Die Vorschriften der Fremdleitungsbetreiber bzw. Auflagen von Ämtern und Behörden sind einzuhalten und diese sind vor Beginn der Bautätigkeiten durch den ausführenden Unternehmer zu benachrichtigen.

08					
07					
06					
05					
04					
03					
02	--	--	--	--	--
01	30.05.2023	DLM	MDS	DGH	Vorlage zur Planfeststellung
Index	Datum	Gezeichnet	Geprüft	Freigegeben	Änderung

Baubeschränkungen und Auflagen: --

02

04


01

KRE


31200

01

FG



Vortrieb DN 1400 StB



Projekt:
Süddeutsche Erdgasleitung (SEL)
Planfeststellungsabschnitt: II
Abschnitt: Heidelberg-Grenzhof bis Hufenhardt

Titel:
Querung L 598 (Sandhäuser Straße) und B 535
in geschlossener Bauweise
Draufsicht / Längsschnitt

Kreis		Stadt / Gemeinde	Gemarkung
Heidelberg		Heidelberg	Heidelberg
--		--	--
--		--	--

Schutzstreifenbreite: 10 m

Material: Stahl

Nenndruck: DP 100

Nennweite: DN 1000

Stationierung auf dem Blatt von/bis: ---

Maßstab: 1:250

Planformat: 1730 x 420 mm

Legende / Fremdleitungen:

- Kommunikation
- Strom HS
- Strom MS / NS
- Entwässerung
- Wasser
- Gas
- Fernwärme
- Laubbaum
- Grünland
- Laubwald
- Gewässer
- Zaun
- Verwaltungs- / Gemarkungsgrenze

- Fließrichtung
- Strasseneinlauf
- Verkehrsschild
- Schachtdeckel
- Baumüberhang / Gebüsch
- Mast
- Planungssache
- Schutzstreifen
- Arbeitsstreifen
- Rohrlagerplatz

- Vortriebsrohr
- Spundwandverbau
- HDD-Verfahren

Schematische Darstellung Regelarbeitsstreifen

Kilometrierung

Planungssache

Schutzstreifen 10m

Arbeitsstreifen

Die Fremdleitungen sind nur nachrichtlich eingetragen, dieses bindet nicht von der Erkundungspflicht u. a. nach DVGW GW315. Die Vorschriften der Fremdleitungsbetreiber bzw. Auflagen von Ämtern und Behörden sind einzuhalten und diese sind vor Beginn der Bautätigkeiten durch den ausführenden Unternehmer zu benachrichtigen.

Index	Datum	Gezeichnet	Geprüft	Freigegeben	Änderung
08					
07					
06					
05					
04					
03					
02					
01	30.05.2023	DLM	MDS	DGH	Vorlage zur Planfeststellung

Baubeschränkungen und Auflagen: --

Index	Datum	Gezeichnet	Geprüft	Freigegeben	Änderung
02	04	01	KRE	32200	01

