M.I.P. N.V.
Vaart 20
2310 Rijkevorsel
Tel.: 03/311.68.66
Fax.: 03/311.79.38







Farbe Behälter: RAL7038 (grau)

Kleur tank : RAL7038 (grijs)

Austattung Behälter / Uitvoering tank:

nr.	materiaal	afmeting	aant.
1	Mannloch GFK (Edelstahl Helicopter) GVK mangat met RVS helicopter	Ø500	1
2	PVC Entlüftungsbogen PVC ontluchtingsbocht	Ø160	1
3	GFK Flansch (Befüllflansch) GVK flens, type tubulure met overschuifflens (vulflens)	DN 80	1
4	GFK Flansch (Überfullsicherung) GVK flens, type tubulure met overschuifflens (overvul)	DN 50	1
5	GFK Flansch (Saugleitung) GVK flens, type tubulure met overschuifflens (zuig)	DN125	-
6	GFK Flansch (Niveaumessung) GVK flens, type tubulure met overschuifflens (niveau)	DN 50	1
7	Stütze innenseite für Saugleitung GVK steun in tank tbv zuigleiding	-	1
8	Verankerung (Edelstahl) RVS ankers	-	4
9	Hebe-ösen (feuerverzinkt) galva hijsogen	middel	2
10	GFK Pralplatte unter Befüllflansch GVK verstevigingsplaat onder vulflens	-	1
-	- -	-	-
-	- -	-	-
-	- -	-	-
14	Anschluß für Leckwarngerät aansluiting voor lekdetectie	-	2
15	PE-mat PE-mat	-	1
-	- -	-	-
-	- -	-	-
-	- -	-	-
-	- -	-	-

Rev.	Anderung	Datum
-	-	-
-	-	-
-	-	-

M.I.P. nv
Vaart 20
2310 Rijkevorsel
tel.: 03/311.68.66
fax: 03/311.79.38
web: www.mip-nv.com
email: info@mip-nv.com

Handtekening en datum ter goedkeuring

-

Project:	Benaming:	Getekend:
-	VBDW, Ø4000, 80m³	Braspenning Bart
Datum: -	Formaat: -	Schaal: ...../.....

Deze tekening blijft ons eigendom en mag zonder nadrukkelijke toestemming niet gecopieerd worden.