

**EINGANG**

29. März 2023

Landratsamt Berchtesgadener Land

18.08.2022 07:45

AW: Rückfrage zum Antrag Wasserkraftanlage Felsentunnel

Von Michael Ederer Ingenieurbüro Ederer <IBederer@t-online.de>
An martin.haupt@lra-bgl.de <martin.haupt@lra-bgl.de>
CC holzner-manfred@t-online.de <holzner-manfred@t-online.de> Autoteile
Kollmer <autoteilekollmer@t-online.de>

ANTRAGSANPASSUNG:

Sehr geehrter Herr Haupt,

da im Moment mit dem Straßenbauamt nur ein Stauziel bis **611,15 m ü NHN** umsetzbar ist, wird dieses Stauziel entsprechend als 1. Ausbaustufe beantragt. Die 2. Ausbaustufe mit der dynamischen Stauzielregelung bis **611,65 m ü NHN** wird entsprechend als 2. Ausbaustufe später beantragt. Somit müssen die Pläne nicht umgeändert werden.

Im Endausbau ergibt sich eine dynamische Regelung (611,15 – 611,65), die natürlich nach Umsetzung der Maßnahmen (1. Ausbaustufe festes Stauziel: 611,15 m ü NHN) eventuell auch schon früher zusätzlich beantragt werden kann (Probetrieb mit Dynamik und Beobachtung Einfluss Straßenkörper).

Ein dynamisches Stauziel in der 1. Ausbaustufe wird nicht umgesetzt - Festes Stauziel 611,15.

@Frau Kollmer bitte schriftlich bestätigen:

WKW Felsentunnel GmbH & Co. KG
Bergener Str. 10
D-94256 Drachselsried

MfG

Michael Ederer
Ingenieurbüro Ederer
Dipl.-Ing. FH
Michael Ederer
Beratender Ingenieur
Am Hang 8
D-92699 Bechtsrieth
Tel.: +49/(0)961/418807
Fax.: +49/(0)961/418814
e-mail: ibederer@t-online.de
Web: www.ibederer.de

BITTE NEUE ADRESSE BEACHTEN!!!!!!

Von: Autoteile Kollmer <autoteilekollmer@t-online.de>
Gesendet: Donnerstag, 11. August 2022 08:53
An: ibederer@t-online.de
Cc: holzner-manfred@t-online.de
Betreff: WG: Rückfrage zum Antrag Wasserkraftanlage Felsentunnel