

Übersicht Versickerungsanlagen LP3

Geb.-Bez.	Gebäude	Dachfläche in m ²	Zulauf-Volumenstrom in l/s	Platzierung	Abstand zu HHW	Speichervolumen in m ³	Sickerfläche in m ³	Länge in m	Breite in m	Tiefe in m
AB	Abstellanlage	2.480	44,50	Erdreich neben Überdachung	6,35	22,07	37,46	8,8	4	0,66
BWG 1	Bestand Wohngebäude Ostteil (Rigole 1)	210	7,48	östlich neben Gebäude	5,69	6,42	6,42	3,2	1,6	1,32
BWG 2	Bestand Wohngebäude Mittelteil (Rigole 2)	420	14,95	Im Innenhof bei Westgebäude	5,69	14,45	14,05	4,8	2,4	1,32
BWG 3	Bestand Wohngebäude Westteil (Rigole 3)	210	7,48	westlich neben Gebäude	5,69	6,42	6,59	3,2	1,6	1,32
BD II	Betriebsdienstgebäude 2	1.566	37,30	Erdreich neben Gebäude	5,79	35,8	39,4	12,6	2,4	1,22
BMS	Bestand Museum & Sheddachgebäude	12.950	431,24	Unter Parkplatz bei BD I	4,01	812,04	543,14	44	6,4	3,00
BWS 1	Bestand Werkstattgebäude (Rigole 1)	4.745	158,01	Unter Parkplatz neben Werkstatt Bestand	4,67	318,69	168,29	26,4	5,6	2,34
BWS 2	Bestand Werkstattgebäude (Rigole 2)	4.745	158,01	Unter Parkplatz neben Werkstatt Bestand	4,67	318,69	168,29	26,4	5,6	2,34
WD	Werkstatt Durchlaufwartung	8.980	154,59	Unter Gebäude (ausgelegt auf 100jähriges Ereigniss)	4,29	298,55	181,99	24,8	6,4	1,98
WI-WL BA1	Werkstatt Instandhaltung BA1	6.024	113,46	Unter Gebäude (ausgelegt auf 100jähriges Ereigniss)	3,63	231,14	109,89	14,4	6,4	2,64
WI-WL BA2	Werkstatt Instandhaltung BA2	5.115	90,76	Unter Gebäude (ausgelegt auf 100jähriges Ereigniss)	4,29	173,35	105,14	14,4	6,4	1,98
WI-WL BA3	Werkstatt Logistik BA3 (Rigole 1)	6.474	148,44	Unter Gebäude (ausgelegt auf 100jähriges Ereigniss)	3,63	231,14	109,89	14,4	6,4	2,64
WI-WL BA3	Werkstatt Logistik BA3 (Rigole 2)	2.299	57,03	Unter Gebäude (ausgelegt auf 100jähriges Ereigniss)	3,93	79,67	41,75	5,6	6,4	2,34
TGW SES	Gleichrichterwerk 2	70	1,99	Erdreich neben Gebäude	6,35	2,41	3,99	2,4	1,6	0,66
TGW B1	Gleichrichterwerk 1	378	8,60	Erdreich neben Gebäude	5,69	5,62	7,54	5,6	0,8	1,32
BD I	Betriebsdienstgebäude 1	270	4,36	Erdreich neben Gebäude	6,35	2,01	3,88	4	0,8	0,66
ES	Entsorgungsstation	887	29,57	Erdreich neben Überdachung	6,35	23,27	43,5	23,2	1,6	0,66