

Ingenieurgemeinschaft

KUP BOCHUM

Beratende Ingenieure

Mitglieder IKBau NRW / VBI / VDI / vfdb / VPI

Dr.-Ing. Matthias Andres
Prüfingenieur für Baustatik
s.a. Sachverständiger für die Prüfung der Standsicherheit
s.a. Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz

Dr.-Ing. Hermann Beem

Dr.-Ing. Ulrich Eckstein

Dr.-Ing. Lars Gödde

Prof. Dr.-Ing. Reinhard Harte

Prüfingenieur für Baustatik

s.a. Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes
s.a. Sachverständiger für die Prüfung der Standsicherheit

Prof. Dr.-Ing. Daniel Jun

Dr.-Ing. Ulrich Montag

s.a. Sachverständiger für die Prüfung des Brandschutzes

Dr.-Ing. Ralf Wörmann

KUP BOCHUM · Buscheyplatz 13 · 44801 Bochum

Regierung von Oberbayern

SG 55.1

Herrn Weiner

Maximilianstraße 39

80534 München

Projekt-Nr.

AS068/20

Unser Zeichen

Dr. An

Ihr Zeichen

Datum

20.01.2021

Kraftwerk Irsching: Neubau Block 6 - Gasturbine 1 x 300 MW, Paarstraße in 85088 Vohburg an der Donau

Sehr geehrter Herr Weiner,

ich bin von der Uniper Kraftwerke GmbH mit der Prüfung der bautechnischen Unterlagen hinsichtlich der Standsicherheit im Zuge des Neubaus der Gasturbinenanlage Irsching 6 beauftragt worden.

Mit Bezug auf das Schreiben von Uniper an Sie vom 09.11.2020 (in der Fassung der Ergänzung vom 14.12.2020, s.a. 2. und 3. Anlagen) bestätige ich, dass die statisch relevanten baulichen Änderungen des Tekturantrages ebenfalls Gegenstand der baustatischen Prüfungen sind.

Dieses beinhaltet auch die Vergrößerung des Innendurchmessers des Schornsteins von 10,0 auf 10,5 m.

Mit freundlichen Grüßen

Dr.-Ing. Matthias Andres

Prüfingenieur für Baustatik

s.a. Sachverständiger für die Prüfung der Standsicherheit

s.a. Sachverständiger für Schall- und Wärmeschutz