

	Antrag auf Errichtung und Betrieb gemäß § 16 Abs. 1 BImSchG	Uniper Kraft- werke GmbH
KW Irsching – Neubau Block 6 (bnBm-Gasturbinenanlage) Anlagensicherheit		Kapitel 6

6.6.3 Sicherheitsdatenblätter

Es bleibt vorbehalten, im Rahmen der Inbetriebnahme als auch im späteren Betrieb der bnBm-Gasturbinenanlage aus verfahrenstechnischen Optimierungsgründen andere Hersteller und Typen der Einsatzstoffe mit vergleichbaren stofflichen Eigenschaften zu verwenden.

Folgende Sicherheitsdatenblätter sind dem Antrag beigelegt:

SDBI Erdgas

SDBI Heizöl Extraleicht

SDBI Stickstoff

SDBI Frostschutzmittel

SDBI Detergens

SDBI Turbinenöl

SDBI Hydrauliköl

SDBI Salzsäure verdünnt

SDBI Natronlauge verdünnt

SDBI Batteriesäure

SDBI Transformatorenöl