

Grabenprofil DN 500

Oberflächenwiederherstellung

Warnband
Verfüllung

Gasleitung
DN 500

Sandbett

KSR DN 50
PE-HD

2,70

0,30
1,20
0,50
1,90
0,20

Planersteller :



Ingenieur- und Planungsbüro
LANGE GbR

3					
2					
1		15.11.2018	Scholz	Wisniewski	
0		01.06.2017	Wang	Wisniewski	
Rev.	Ausgabe	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Freigabe

Auftraggeber :



Gaskraftwerk Leipzig GmbH & Co. KG
Karlsstraße 1-3 89073 Ulm

Plantitel :

**Regeldetail
Grabenprofil**

Zeichnung Nr. :
A 3.2.1

Massstab :
1 : 20