

PROFILPLAN
Gasanschlussleitung GKL
(AL GKL)

Gasleitung DN 500
von TS 050 bis TS 060

Maßstab der Längen 1 : 1000
der Höhen 1 : 500

Die Höhenlage der geplanten Leitung kann sich auf Grund von Auflagen, sowie der Höhenlage von Fremdleitungen im Rahmen der Bauausführung ändern.

Bei Fremdleitungen mit unbekannter Tiefenlage wurden in Anlehnung an DIN 1998 folgende Überdeckungen angenommen:
E- und F-Kabel: 1,0 m
Gasleitungen: 1,0 m
Wasserleitungen: 1,2 m
Abwasserleitungen: Messung erforderlich!

Kreuzungsliste

Nr.	Beschreibung
009	Weg (befestigt)(Schotter)
	Bühler Weg
010	Graben
011	Weg (befestigt)(Schotter)
	Remshardweg

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Ulm, 10.04.2018

i.V. *H. Wess* i.V. *[Signature]*

Firma
Ing. und Planungsbüro Lange
Technische Planung

Maßstab:
1 : 1000
1 : 500

Einheit:
Meter

	Datum	Name
Bearb.	19.03.2018	S. Roloff
Gepr.	20.03.2018	G. Wisniewski
Zustand		-

A	Überdeckung von	14.11.2018	SR
	1,20m auf 1,50m		
Zust.	Änderung	Datum	Name

Blatt: 3 von 12

Satzungsgemäß ausgelegen in der Zeit
vom
bis

Zeit und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ortsüblich bekannt gemacht worden

Gemeinde:

Dienstsigel/Unterschrift

Planfeststellungsbehörde

