

Hochwasserschutz Nittenau

Schöpfwerk und Sielbauwerke

Verbraucherliste

UV	AKS	Bezeichnung	PN [kW]
SAR			
	HWS-SAR-H1	Heizband Restentleerpumpe	0,50
	HWS-SAR-P1	Pumpe 1	16,00
	HWS-SAR-P2	Pumpe 2	16,00
	HWS-SAR-P3	Pumpe 3	16,00
	HWS-SAR-P4	Restentleerpumpe	3,00
	HWS-SAR-S1	Absperrschieber	3,00
	HWS-SAR-V1	Steckdose CEE 16 A	10,00
	HWS-SAR-V2	Beleuchtung / Installation SW	1,00
Summe UV			65,50
SI1			
	HWS-SI1-V1	Steckdose CEE 16A	10,00
	HWS-SI1-V2	Beleuchtung / Installation SI1	1,00
	HWS-SI1-Z1	Betriebsverschluss Elektrozyliner	3,00
	HWS-SI1-Z2	Reserveverschluss Elektrozyliner	3,00
Summe UV			17,00
SI2			
	HWS-SI2-S1.1	Schieber Betriebsverschluss 1	5,00
	HWS-SI2-S1.2	Schieber Betriebsverschluss 2	5,00
	HWS-SI2-S2.1	Schieber Reserveverschluss 1	5,00
	HWS-SI2-S2.2	Schieber Reserveverschluss 2	5,00
	HWS-SI2-V1	Beleuchtung / Installation SI2	1,00
Summe UV			21,00
SW			
	HWS-SW-H1	Heizband Restentleerpumpe	0,50
	HWS-SW-H2	Heizband Entwässerungspumpe	0,50
	HWS-SW-P1	Pumpe 1	120,00
	HWS-SW-P2	Pumpe 2	120,00
	HWS-SW-P3	Pumpe 3	120,00
	HWS-SW-P4	Restentleerpumpe	4,00
	HWS-SW-P5	Entwässerungspumpe Rohrschacht	3,00
	HWS-SW-S1	Absperrschieber	3,00
	HWS-SW-V1	Steckdose CEE 16 A	10,00
	HWS-SW-V2	Beleuchtung / Installation SW	1,00
Summe UV			382,00
Summe Gesamt			485,50