



KREUZUNGSVERZEICHNIS

gez. Schuster
Oberregierungsrat

Netzverstärkung im Raum Main-Tauber
auf der 380/110-kV-Leitung Kupferzell - Rittershausen, LA 0348

Anlage 6.3

Bemerkungen: Die Kreuzungsverzeichnisnummer setzt sich zusammen aus Leitungs- anlagennummer, Mastnummer und der laufenden Nummer der Kreuzung innerhalb des selben Spannungsfelds.				<div>geändert</div> <div>revidiert</div> <div>geprüft</div> <div>bearbeitet</div>	02.02.2017	Breitwieser	OHS	<div>geändert</div> <div>gesehen</div> <div>geprüft</div>			
					09.05.2016	Breitwieser	OHS				
					25.08.2015	Hirschberg	OHS				
					07.08.2014	Schäfer	GA-HLB		Ausführung		
					06.03.2014	Breitwieser	GA-HLB		Planung		
						Datum	Name		Firma		Datum
<div><div></div><div>GA Hochspannung Leitungsbau</div></div>								Transnet BW			
Kreuzungs- verzeichnis-Nr.	Kreuzung der LA 0348			Kreuzungsstelle			Eigentümer	Bemerkungen			
	mit Kreuzungsobjekt	Bezeichnung des Kreuzungsobjekts von nach		in km	der gekr. Leitung Nr.	Nr.					
0348-121-01	Kreisstraße WÜ63	Landesgrenze	Riedenheim St2268 / St2422	2,295			Landkreis Würzburg, Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg	Abschnitt 100 31,6m (vom Mast Nr. 121) Mindestabstände nach DIN EN50341 sind eingehalten Lichtes Abstandsmaß 20,43m Änderung Gestattungsvertrag nötig			
0348-123-01	110-kV-Freileitung, LA 0106	Stalldorf	Königshofen		4A	5A	Netze BW GmbH, Schelmenwasenstraße 15, 70567 Stuttgart	156,8m (vom Mast Nr. 123) Mindestabstände nach DIN EN50341 sind eingehalten gerinster Abstand zw. den Seilen 6,27m Änderung Kreuzungsvertrag nötig			
0348-126-01	Kreisstraße WÜ40	Bütthard WÜ36	Stalldorf WÜ63	1.347			Landkreis Würzburg, Zeppelinstraße 15, 97074 Würzburg	Abschnitt 120 31.08m (vom Mast Nr. 126) Mindestabstände nach DIN EN50341 sind eingehalten Lichtes Abstandsmaß 16.09m Änderung Gestattungsvertrag nötig			
0348-128A-01	20-kV Leitung	Stalldorf	Bütthard / Ochsenfurt		2	3	Main-Donau Netzgesellschaft, Hainstraße 34, 90461 Nürnberg	56.8m (vom Mast Nr.128A) Mindestabstände nach DIN EN50341 sind eingehalten gerinster Abstand zw. den Seilen 11.12m Änderung Kreuzungsvertrag nötig			