

Mast														Leitung			Bemerkungen		
Mast Nr.	Masttyp	Gestänge	Erdseilspitze	Windlast- zone	Eislast- zone	Hochw.- fundam. HWF [m]	Δh [m]	Schrägfüße				FP-Höhe ü. NN. [m]	Masthöhe über EOK [m]	ESP- Höhe ü. NN. [m]	Leitungs- winkel [grad]	Spannfeld- länge [m]	Abspann- abschnitt [m]		
								1	2	3	4								
								[m]	[m]	[m]	[m]								
Bauwerk 1 - Neubau des Masts 126N, LH-06-B116																			
126N	WE/WAdiff/WA140-46,00	DD-4-EE-2018.1	Erdseiltraverse	1	2		0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	471.29	74.50	545.79				Neubau	
Bauwerk 2 - Neubau der Maste 1-5, LH-06-B151A																			
1	WA120-39,00	D-2-E-2017.3	Doppelspitze	1	2		0.40	0.5	0.0	0.0	0.5	487.30	52.00	539.5	166.43	1343.04		Neubau	
2	T1-41,00	D-2-D-2018.3	Doppelspitze	1	2		0.82	1.0	2.0	1.0	0.0	473.66	58.50	532.3				369.79	Neubau
3	T2-44,00	D-2-D-2018.3	Doppelspitze	1	2		0.50	1.0	0.0	0.0	1.0	485.71	61.50	547.4				327.38	Neubau
4	T2-35,00	D-2-D-2018.3	Doppelspitze	1	2		0.25	0.5	0.0	0.0	0.5	490.71	52.50	543.3				486.87	Neubau
5	WA120-33,00	D-2-D-2018.3	Doppelspitze	1	2		0.25	0.0	0.5	0.5	0.0	487.92	53.50	541.6	120.00			159.00	Neubau