

Datum: 03.12.2022  
Telefon: 0 02353-41301  
Telefax: 0 2353-43199  
Herr Wettengel  
wettengel@muenchen.de

**Kreisverwaltungsreferat**  
Hauptabteilung IV  
Branddirektion  
Abteilung  
Einsatzvorbeugung  
Brandschutzprüfung  
KVR-IV-BD VB/P-III 1

**Krauss-Maffei-Str. 11  
Flurstück 1220/7, Stadtbezirk 23**

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);

Fa. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG

Panzerteststrecke

hier Antrag auf Genehmigung gem. § 4 i.V.m. § 10 BImSchG der bestehenden Panzerteststrecke vom 20.12.2017 modifiziert und ergänzt am 14.11.2018, 17.09.2019 und 17.08.2022

Anlage nach Ziffer 10.17.1 Verfahrensart G des Anhangs der 4. BImSchV

Schreiben vom 15.11.22 - RKU-IV-21 Az. 824-G/17-15  
immissionsschutz-nord.rku@muenchen.de

zurück zum Referat für Klima und Umweltschutz RKU-IV-21

1. Dem Bauvorhaben wird aus brandschutztechnischer Sicht **mit Auflagen und/oder Hinweisen zugestimmt.**

Die unter 3. aufgeführten Punkte sind zu beachten.

2. Grundlage unserer Beurteilung ist die Prüfung folgender Unterlagen:  
In der Datenaustauschplattform bereitgestellte Antragsunterlagen, insbesondere  
1 Erläuterungsbericht MBBM, Fr. Baresch, 04.08.22,  
3.4.3 Pläne Panzertankstelle - Kopie Grundriß und Ansicht  
12.4 Bescheid GAA Neubau Tankstelle, H. Dellian, 04.04.01  
15 Bauantragsunterlagen  
Grundriß Pavillion, AB Artec, 27.04.22  
Anlage zur Baubeschreibung Pavillion, AB Artec, 27.04.22  
Anlage zur Baubeschreibung Garage, AB Artec, 27.04.22

3. Stellungnahme

Aus brandschutztechnischer Sicht kann dem Bauvorhaben nur zugestimmt werden, wenn folgende Hinweise beachtet und umgesetzt werden:

#### Explosionsschutz Tankstelle

Maßnahmen des Explosionsschutzes, wie ausreichende Blitzschutzmaßnahmen, die sich aus der Betriebssicherheitsverordnung und einschlägigen Technischen Regeln ergeben, sind umzusetzen.

#### Löschwasserrückhaltung Tankstelle

Wirkungsvolle Löschmaßnahmen (Art. 12 BayBO) sind unter Umständen nur durch den Einsatz von Löschschaum möglich.

Nach § 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) – allgemeine Sorgfaltspflicht – sowie §§ 32 und 48 WHG – Reinhaltung von Grundwasser und Gewässern – ist vom Betreiber zu prüfen, ob bauliche und organisatorische Maßnahmen zur Löschwasserrückhaltung unabhängig von der Löschwasserrückhalterichtlinie erforderlich sind.

Stimmen Sie sich bitte hierzu mit dem Referat für Klima und Umwelt – Sachgebiet Wasserrecht RKU-US 131 - ab.

Hinweis: Bei der Planung ist zu berücksichtigen, daß von der Feuerwehr München keine objektspezifischen Einsatzmaßnahmen zur Löschwasserrückhaltung in Aussicht gestellt werden können.

#### Werkfeuerwehr

Die Risiken des betrieblichen abwehrenden Brand- und Gefahrenschutz durch den Betrieb von Panzerfahrzeugen werden durch die anerkannte Werkfeuerwehr abgedeckt. Die Krauss-Maffei-Wegmann GmbH & Co. KG betreibt dazu eine anerkannte Werkfeuerwehr gemäß Art. 15 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG). Von dieser werden bei Störungen auf dem Betriebsgelände die erforderlichen Erstmaßnahmen in der Personenrettung, Brandbekämpfung sowie bei der Bekämpfung von Umweltgefahren (hier z.B.: Austritt von Kraftstoffen) durchgeführt.



Digital unterschrieben  
von [REDACTED] Wettengel  
Datum: 2022.12.07  
15:40:25 +01'00'

Wettengel