

Probe Nr.	Schürfe Nr.	Tiefe von [m]	bis [m]	Bodenart	geol. Zeit	BG	w _n [%]	Glühver- lust V _{gl} [%]
2	1	0,10	0,40	Schluff, tonig, feinsandig, schwach humos	HO	UM	30,5	
3	1	0,40	1,00	Schluff, stark tonig, schwach humos, sandig	HO	TA	46,4	8,4
6	2	0,10	0,40	Schluff, tonig, humos, schwach feinsandig	HO	OU	26,2	6,8
7	2	0,40	1,10	Schluff, stark tonig, humos	HO	TA	53,7	9,3
10	3	0,10	0,40	Schluff, tonig, humos, schw. feinsandig, schw. ms	HO	OU	25,8	7,3
11	3	0,40	1,00	Schluff, stark tonig, humos	HO	UA	60,5	12,5
12	3	1,00	1,40	Schluff, stark humos, schwach feinsandig	HO	OU	155,8	22,9
15	4	0,40	1,00	Ton + Schluff, humos	HO	TA	52,3	10,9
18	5	0,10	0,40	Schluff, humos, schwach tonig, schwach feinsandig	HO	OU	22,6	
19	5	0,40	1,00	Schluff, stark tonig, schwach humos	HO	UA	50,2	8,6
20	5	1,00	1,30	Schluff, st. tonig, schw. humos, schw. feinsandig	HO	UA	50,2	
24	6	0,40	0,90	Schluff, tonig, schwach humos, schwach feinsandig	HO	UA	30,4	
25	6	0,90	1,30	Schluff, st. humos, schw. feinsandig, schw. tonig	HO	OU	171,2	24,0

Wassergehalte: 13
Glühverluste: 9

 GRUNDBAULABOR BREMEN INGENIEURGESELLSCHAFT FÜR GEOTECHNIK MBH KLEINER ORT 2 · 28357 BREMEN		Obj.Nr.: 1511101
		Dat.: 28.6.17
Bauherr: Weserufer		Gez.: kru
Bauwerk: Kleientnahme		
Ort: HB, Lesumbroker Landstraße		
Bodenmechanische Kennziffern		Anl.: 3.2.13

O:\1511101\SCHU11101bmk.xls