

## Regierungspräsidium Darmstadt

**Dezernatsbezeichnung**  
**IV/DA 41.4**

Darmstadt, den 02.06.20

Tel: 06151 12 8542

E-Mail: Anke.Greil@rpda.hessen.de

Dez 43.1  
Oliver Meseth/Regina Simon  
Genehmigung-IVDA-431@rpda.hessen.de

Az: IV/Da 43.1-53e 621-1/3-RWE-1

Genehmigungsverfahren nach §§ 8a, 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  
Antragsteller: RWE Generation SE  
Anlage: Gasturbinenkraftwerk  
Projekt: Errichtung und Betrieb eines Gasturbinenkraftwerks zur Sicherung der Netzstabilität  
Antrag vom: 21.04.2020

### **Hier: Abschließende Stellungnahme**

Sehr geehrte Frau Simon, sehr geehrter Herr Meseth,

#### **I. Vollständigkeitsprüfung:**

Die Prüfung der Antragsunterlagen hat ergeben, dass die Unterlagen aus Sicht, der von uns zu vertretenden Belange vollständig sind.

Für die Einleitung von Niederschlagswasser und Betriebsabwasser (während der Bau-, Inbetriebnahme- und Betriebsphase) liegt dem Dez 41.4 ein separater Erlaubnisantrag vor.

Bei der unteren Wasserbehörde des Kreises Bergstraße wird ein wasserrechtlicher Antrag für das Zutage fördern und Einleiten von Grundwasser im Zuge der Errichtung des Gasturbinenkraftwerks Biblis gestellt sowie das Einbringen von Stoffen in das Grundwasser angezeigt.

#### **II. Auflagen:**

Ich bitte darum folgende Auflage in den Genehmigungsbescheid aufzunehmen:

Geplant ist die Errichtung eines Lagerbereiches für Schmierstoffe und Kompressorwaschmittel mit der Gefährdungsstufe B gemäß § 39 AwSV. Diese Anlage ist vor Inbetriebnahme durch einen zugelassenen Sachverständigen nach AwSV zu prüfen. Der Prüfbericht ist umgehend dem Regierungspräsidium Darmstadt, Dezernat IV/DA 41.4, vorzulegen.

#### **III. Stellungnahme UVP-Bericht, Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie:**

Dem Antrag liegt ein Fachbeitrag zur Wasserrahmenrichtlinie vor. Es sind zunächst keine Konflikte mit dem Verschlechterungsgebot und Zielerreichungsgebot gemäß WRRL erkennbar. **Eine detaillierte Prüfung des Fachbeitrags zur Wasserrahmenrichtlinie erfolgt im Rahmen des separaten Erlaubnisverfahrens (Einleitung von Niederschlagswasser und Betriebsabwasser).**

## **Regierungspräsidium Darmstadt**

IV. Stellungnahme Ausgangszustandsbericht  
Prüfung des Lageplans über Orte des Umgangs mit Stoffen: plausibel  
Prüfung WGK prüfpflichtigen Stoffe: plausibel.

Zeitaufwand: 16\*1/4h gD (Greil, Berenz R.)

Im Auftrag  
Anke Greil