



Regierungspräsidium Darmstadt . 64278 Darmstadt

Dez. IV/F 43.1

Im Hause

Unser Zeichen: RPDA - Dez. I 18-65 j.01.05/10-2018/13
Dokument-Nr.: 2019/508266

Ihr Zeichen: IV/F 43.1 0298/12 Gen 8/19

Ihre Nachricht vom: 08.08.2019

Ihr Ansprechpartner: [REDACTED]

Zimmernummer: [REDACTED]

Telefon/ Fax: [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Datum: 12.09.2019

Infraserv GmbH & Co. Höchst KG, IPH; Heizkraftwerk D580; Gasturbinenneubau E536; Vollständigkeitsprüfung und abschließende Stellungnahme

Sehr geehrte [REDACTED]

der Antrag wurde von mir eingehend geprüft.

Aufgrund der Nachbaranlagen gemäß den Standortangaben können bei einem Schadensfall Dominoeffekte nicht ausgeschlossen werden. Mehrere Nachbaranlagen haben Betriebsbereiche gemäß § 3 Abs. 5a BImSchG.

Stoffe die durch die neue Anlage zusätzlich vorhanden sind:

- Erdgas 163.700 t/a
- Natronlauge 100 t/a
- Ammoniak 150 t/a

In den Antragsunterlagen ist unter Kap. 16 die Werkfeuerwehr benannt, ebenso ist auf das Brandschutzkonzept verwiesen.

Aus Sicht von I.18 bestehen gegen das Vorhaben keine Bedenken, wenn die Vorgaben und Inhalte des Brandschutzkonzeptes umgesetzt werden und die Werkfeuerwehr in Organisation, Ausrüstung und Funktionsstärke dem jeweils aktuellen Werkfeuerwehrbescheid entspricht.

Ich bitte dies in die Nebenbestimmungen mit aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet.
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig.

Regierungspräsidium Darmstadt
Luisenplatz 2, Kollegiengebäude
64283 Darmstadt

Internet:
www.rp-darmstadt.hessen.de

Servicezeiten:
Mo. – Do.
Freitag

Telefon: 06151.12 0 (Zentrale)
Telefax: 06151 12 6347 (allgemein)

8:00 bis 16:30 Uhr
8:00 bis 15:00 Uhr

Fristenbriefkasten:
Luisenplatz 2
64283 Darmstadt

Öffentliche Verkehrsmittel:
Haltestelle Luisenplatz

