

Haltung	VonSchacht	BisSchacht	Sohlhöhe Von- Schacht	Sohlhöhe Bis Schacht	Deckelhöhe Von-Schacht	Deckelhöhe Bis-Schacht	Tiefe Von- Schacht	Tiefe Bis- Schacht	Gefälle (%)	Länge (m)	Profilart	Profilhöhe DN (mm)	Rohrtyp	Bemerkung	kb-Wert (mm)	Regen- spende $r_{150,1}$	Fläche $\Psi=0,5$ (ha)	Fläche $\Psi=0,9$ (ha)	Fläche $\Psi=0,8$ (ha)	Fläche $\Psi=0,75$ (ha)	Fläche $\Psi=0,4$ (ha)	Fläche $\Psi=0,3$ (ha)	Abfluss Haltung	Zufluss von Haltung	Zufluss (l/s)	Summe Bemessungs- abfluss Ql (l/s)	Abfluss- kapazität Qv (l/s)	Fließ- geschwindigkeit (m/s)	Auslastung
H1		S1-00							1,25	28,86	Kreisprofil	100	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0340	0,0000	3,05	Boschung		3,05	6,52	0,82	47%
H1-00	S1-00	S1-01	109,472	109,421	110,808	110,594	1,336	1,173	0,50	10,12	Kreisprofil	100	UP		0,75	223,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	H1		3,05	4,09	0,57	74%
H1-01	S1-01	S1-02	109,421	109,374	110,594	110,900	1,173	1,526	0,30	15,77	Kreisprofil	200	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0208	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,19	H1-00	3,05	7,24	20,00	0,59	36%
H1-02	S1-02	S1-03	109,374	109,282	110,900	110,780	1,526	1,498	0,70	13,03	Kreisprofil	200	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0241	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,86	H1-01	7,24	12,09	30,76	0,92	39%
H1-03	S1-03	S1-04	109,282	109,099	110,780	110,738	1,498	1,639	0,70	26,18	Kreisprofil	200	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	H1-02	12,09	12,09	30,76	0,92	39%
H1-04	S1-04	S1-05	109,099	108,798	110,738	110,467	1,639	1,669	0,70	21,00	Kreisprofil	200	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0059	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,20	H1-03	12,09	13,29	30,76	0,95	43%
H1-05	S1-05	S1-06	108,798	108,754	110,467	112,181	1,669	3,427	0,70	6,22	Kreisprofil	200	UP		0,75	223,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	H1-04	13,29	13,29	30,76	0,95	43%
Druckleitung H1-06	Hebeanlage S1-06	Entspannungs- schacht S1-07	108,754	110,572	112,181	112,172	3,427	1,600	-		Kreisprofil													H1-05	13,29	13,29	Bemessungsabfluss Hebeanlage		13,30
Graben/Rigole V4-2.1																								H1-06	13,29	13,29			
H2-01	S2-01	S2-02	112,269	111,904	113,229	113,459	0,960	1,554	1,60	22,79	Kreisprofil	150	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0129	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,60			2,60	21,77	0,84	12%
H2-02	S2-02	S2-03	111,904	111,832	113,459	113,674	1,554	1,842	1,00	7,20	Kreisprofil	150	UP		0,75	223,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	H2-01	2,60	2,60	17,16	0,71	15%
H2-03	S2-03	S2-04	111,832	111,432	113,674	112,786	1,842	1,354	1,00	40,00	Kreisprofil	150	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0244	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,92	H2-02	2,60	7,52	17,16	0,94	44%
H2-04	S2-04	S2-05	111,432	110,932	112,786	112,336	1,354	1,404	1,00	50,00	Kreisprofil	200	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0649	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	13,08	H2-03	7,52	20,59	36,85	1,20	56%
H2-05	S2-05	S2-06	110,932	110,710	112,336	112,304	1,404	1,594	1,00	22,20	Kreisprofil	250	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0419	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,44	H2-04	20,59	29,04	66,55	1,31	44%
H2-06	S2-06	S2-08	110,710	110,653	112,304	112,315	1,594	1,892	0,50	11,50	Kreisprofil	250	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	H2-05	29,04	29,04	46,87	1,00	62%
H2-07	S2-07	S2-08	110,727	110,653	112,342	112,315	1,616	1,892	0,50	14,74	Kreisprofil	150	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0224	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,51			4,51	12,07	0,64	37%
H2-08	S2-08	S2-09	110,423	110,356	112,315	114,047	1,892	3,691	0,50	13,42	Kreisprofil	250	UP		0,75	223,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	H2-06	29,04	33,55	46,87	1,03	72%
																								H2-07	4,51				
Druckleitung H2-09	Hebeanlage S2-09	Entspannungs- schacht S2-10	110,356	110,572	114,047	112,172	3,691	1,600	-		Kreisprofil													H2-08	33,55	33,55	Bemessungsabfluss Hebeanlage		33,70
Graben/Rigole V4-2.17																								H2-09	33,55	33,55			
H3-01	S3-01	S3-02	111,320	111,238	112,383	112,446	1,064	1,208	0,30	27,23	Kreisprofil	150	MP		0,75	223,9	0,0110	0,0160	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,46			4,46	9,30	0,52	48%
H3-02	S3-02	S3-03	111,238	111,185	112,446	112,501	1,208	1,315	0,30	17,72	Kreisprofil	150	UP		0,75	223,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	H3-01	4,46	4,46	9,30	0,52	48%
H3-03a	S3-03a	S3-03b	111,185	110,689	112,501	112,824	1,315	2,135	0,90	55,10	Kreisprofil	150	MP		0,75	223,9	0,0170	0,0210	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,13	H3-02	4,46	10,59	16,27	0,98	65%
H3-03b	S3-03b	S3-04	110,689	110,554	112,970	113,144	2,135	2,629	0,30	45,00	Kreisprofil	250	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0300	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,05	H3-03a	10,59	16,64	36,17	0,72	46%
H3-04	S3-04	S3-05	110,515	110,473	113,144	113,223	2,629	2,750	0,30	13,90	Kreisprofil	250	MP		0,75	223,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	H3-03b	16,64	16,64	36,17	0,72	46%
Druckleitung H3-06	Hebeanlage S3-06	Entspannungs- schacht S3-07	110,473	111,623	113,223	113,223	2,750	1,600	-		Kreisprofil													H3-04	16,64	10,59	Bemessungsabfluss Hebeanlage		16,70
Graben/Rigole V4-3.3																								H3-05	10,59	10,59			