

			110-kV-Hochspannungsfreileitung Breckenheim - Bierstadt, Bl. 3063 Trassenabschnitt Punkt Breckenheim - Punkt Kloppenheim von Mast Nr. 3012/1031 - 3063/11 Auflistung der Immissionsorte und der prognostizierten Immissionen (Verzeichnis der Immissionswerte)			Aufgestellt Biberach, den <u>18.01.2022</u> Eqos Energie GmbH
Nummer Immissionsort	Abschnitt		Immissionsort (Definition nach ATKIS)	Magnet. Feld (B-Feld) [µT] max. Normlast (1313 A)	Elektr. Feld (E-Feld) [kV/m] max. Normlast (1313 A)	Bemerkung
	von Mast	nach Mast				
1	3	7	Sportfläche	2,221	0,09	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 1 m individueller maßgeblicher Minimierungsort
2	3	7	Sportfläche	1,802	0,17	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 1 m (Bezugspunkt)
3	7	9	Industrie und Gewerbe	5,108	0,42	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 1 m (Bezugspunkt)
4	9	11	WHS	5,711	0,49	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 3.5 m (1.OG) (Bezugspunkt)
5	9	11	Industrie und Gewerbe	3,490	0,34	maßgebliche IO-Höhe über GOK: 1 m (repräsentativer Bezugspunkt)

Hinweise/Bemerkungen: