12
WA160-25.00
/DA

Lastfall	Durchhang [m] links	rechts
80°	11.88*	11.78*
40°	10.61	10.50
-5° FUZ	-	-
*dargestellte Seilkurve		

13
WA160-23.00
DA/





Mast 12, 13

Vegetationspunkte mit Seilabstand < 5.00 m

Vegetationspunkte mit Seilabstand >= 5.00 m

avacon

Abschnitt A
Anlage 4

Längenprofil

110-kV-Leitung Twistetal - Paderborn/S

LH-11-1205

Mast Nr. 12 - Mast Nr. 13

Errichtungsvorschrift	:	EN 50341-2-4:09.2019, Wind 1 / Eis 2
Gestänge	:	A-2-D-2013.1
Beseilung		
Leiterseil	:	2x3x2 565-AL1/72-ST1A SIGMA MZ=46.0 N/mm²
Erdseil	:	
Luftkabel/ sonstige Belegung	:	1x1 265-AL3/25-A20SA SIGMA MZ=44.5 N/mm²
Ketten	:	DA=3.60m
Seitliche Überhöhung	:	10m rechts ------- oder links -·-·-·- aufgenommen

Quellvermerk: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation © 2017-2021

Planfeststellungsunterlage

Index	Datum	Gezeichnet	Änderung

Zugehörigkeit	Verweis	Maßstab	Format
		1:2000/200	841x594

Technische Referenz	Erstellt durch	Genehmigt von	Erstelldatum	Status	Zählteil
	K2 Engineering GmbH Sitner / Flemme	Avacon Netz GmbH U. Herrmann	23.12.2021	Gültig	09 Blatt 58

avacon

Objektname: 110-kV-Leitung Twistetal - Paderborn/S

Klassifikation: Längenprofil

ID

Titel: LH-11-1205, Mast Nr. 12 - Mast Nr. 13

Speicherdatum: 15.02.2022 - Plotdatum: 15.02.2022
04-0-0_ENB_TWIS-PADS_PP_09_LH-11-1205_M012-M013.dwg