





<b>Auslegungsvermerk der Gemeinde</b> (Anhörungsverfahren § 43a EnWG i.V.m. § 73 VwVfG)		
Der Plan hat ausgelegen in der Zeit	vom ..... bis .....	20.... 20....
in der Gemeinde.....		
<b>Gemeinde</b>		
		
<b>Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde</b>		
Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss		
vom .....		20....
<b>Planfeststellungsbehörde</b>		
		
<b>Auslegungsvermerk der Gemeinde</b> (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))		
Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes haben ausgelegen in der Zeit		
vom ..... bis .....		20.... 20....
in der Gemeinde.....		
<b>Gemeinde</b>		
		
<h2 style="margin: 0;">Fundamenttabelle Bl. 3017 (Amprion)</h2> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Neubau 110-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Pkt. Zeilsheim Süd – FWHöchst Süd, Bl. 4238</p> <p style="margin: 10px 0 0 0;">Zubeseilung 380-kV-Höchstspannungsfreileitung Marxheim – Kriftel, Bl. 4128</p>		
Stand:	01.12.2020	 <p style="margin: 0;"><b>amprion</b></p> <p style="margin: 0; font-size: small;">Amprion GmbH G-L/ Leitungen G-P/ Leitungsgenehmigungen und Naturschutz</p>
Inhalt:	Seite 1	

Fundamenttabelle							
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
12C	Einfachbohrpfahlfundament		1.50	<del>6.40</del> 6.30	<del>10.00</del> 11.00		siehe Anlage 5 Blatt 3
1013	<del>Plattenfundament</del> Zwillingsbohrpfahlfundament	<del>11.00</del> 13.90	<del>1.50</del> 1.80	<del>8.60</del> 10.50	<del>3.80</del> 16.00	<del>0.80</del>	siehe Anlage 5 <del>Blatt 2</del> Blatt 1

\*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t<sub>1</sub> = Gründungstiefe des Fundamentest<sub>2</sub> = Dicke der Fundamentplatte