

Legende

- Mast
- Horst
- Leitungsverlauf
- Untersuchungsgebiet
- Biotope (nachrichtlich)
- Gemarkungsgrenzen
- Flurgrenzen
- Flurstücksgrenzen

Technische Ausführung

- Abholzflächen
- Arbeitsflächen
- Seilzugsflächen
- Ankerflächen
- Zuwegungen (dauerhaft)
- sonstige temporär genutzte Flächen
- Schotterung zur bauzeitlichen Befestigung
- Temporäre Verrohrung

Maßnahmen

- Reptilien-/Amphibienzaun

Schutzgebiete und geschützte Teile von Natur und Landschaft

- geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG und § 13 HABGNatSchG)

Wasserschutzgebiete

- Schutzzone III

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen (vollständige Maßnahmenbeschreibung siehe Unterlage 14.4)

001_V	**Baufeldabgrenzung** (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 1)
002_V	**Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit** (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 2)
003_V	**Amphibien- und Reptilienzaun** (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 3)
004_V	**Allgemeine Vermeidungsmaßnahme Wasser** (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 4)
005_V	**Allgemeine Maßnahmen zum Bodenschutz** (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 5)
006_V	**Vergrämungsrückschnitt für Haselmaus** (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 6)
007_V	**Einrichten einer Umweltbaubegleitung (UBB)** (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 7)
008_V	**Wiederbewaldung durch natürliche Sukzession** (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 8)
009_V	**Höhlenbaumkontrolle** (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 9)
010_V	**Umsetzen von Vogelnestern und -horsten** (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 10)
011_V	**Bodenkundliche Baubegleitung (BBB)** (Unterlage 14.4 Blatt Nr.: 11)

Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren

ANLAGE 14.3

MAßNAHMENPLAN

Vorhaben Nr. 43
380/110-kV-Freileitung Borken-Mecklar

Umbeseilung zwischen Mast 062 und Mast 080N sowie Erhöhung der Übertragungsleistung von 2.750 A auf 4.000 A



Vorhabensträger:
TenneT TSO GmbH
Netzausbau Onshore
Bernecker Straße 70
D-95448 Bayreuth

Ersteller:
Dr. Kübler GmbH | Institut für Umweltplanung
Fritz-Henkel-Str. 22
56579 Rengsdorf
Tel.: +49 2634 1414

Blatt-Nr.:	**1**
Maßstab:	**1:1.500**
Blattgröße:	**970 mm x 297 mm**
Bearbeitet: Janek Voß	24.11.2022
Gezeichnet: Janek Voß	28.01.2022
Geprüft: Jens Geyer	25.11.2022
Prüfvermerk:	25.11.2022

Aufgestellt
Bayreuth
TenneT TSO GmbH

i.V.

i.V.

Änderungen

Nr.	Datum	Zeichen
1		
2		
3		