

# Masttabelle

## Ersatzneubau einer 110-kV-Hochspannungsfreileitung zwischen Pkt. Pfungstadt Süd - Heppenheim

110-kV-Hochspannungsfreileitung Darmstadt - Heppenheim (Bl.0112)

Abschnitt: Pkt. Pfungstadt Süd - Pkt. Heppenheim

### Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Anhörungsverfahren § 43a EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20...

bis ..... 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

### Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG planfestgestellt durch Beschluss

vom ..... 20...

Planfeststellungsbehörde

Siegel

### Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Auslieferung des festgestellten Planes  
haben ausgelegen in der Zeit

vom ..... 20...

bis ..... 20...

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Hinweis:

Stand: 01.07.2021

Inhalt: Seite 1 - 10



**westnetz**

DRW-S-L

i.A.

Masttabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr. *)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast-standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK
39/0112		A5	E2S5+2.5	96.24	30.00	Pkt. Pfungstadt Süd, Bestand	3470145.50	5517743.54
	254.1							
40/0112		A5	T1+0.0	96.66	27.50	Demontage	3470232.66	5517515.56
	244.1							
41/0112		A5	T1+0.0	96.29	27.50	Demontage	3470327.07	5517268.55
	264.4							
42/0112		A5	T1+2.5	96.18	30.00	Demontage	3470416.51	5517034.15
	250.9							
43/0112		A5	T1+0.0	95.18	27.50	Demontage	3470504.93	5516802.29
	248.2							
44/0112		A5	T1+0.0	93.88	27.50	Demontage	3470585.22	5516592.07
	225.0							
45/0112		A5	T1+0.0	94.17	27.50	Demontage	3470677.95	5516349.17
	260.1							
46/0112		A5	T1+0.0	94.36	27.50	Demontage	3470767.05	5516116.14
	249.4							

Masttabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr. *)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast-standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK
47/0112		A5	T1+0.0	95.05	27.50	Demontage	3470853.00	5515891.63
	240.4							
48/0112		A5	E1+0.0	93.88	27.50	Demontage	3470839.17	5515635.52
	256.5							
49/0112		A5	T1+0.0	93.86	27.50	Demontage	3470825.57	5515382.21
	253.7							
50/0112		A5	T1+0.0	93.05	27.50	Demontage	3470811.99	5515128.74
	253.9							
51/0112		A5	T1+0.0	92.58	27.50	Demontage	3470798.52	5514879.09
	250.0							
52/0112		A5	T1M3+0.0	96.53	27.00	Demontage	3470788.23	5514687.39
	192.0							
53/0112		A5	T1M3+2.5	94.27	30.00	Demontage	3470774.36	5514432.99
	255.0							
54/0112		A5	T1+0.0	91.40	27.50	Demontage	3470761.36	5514191.47
	241.8							
55/0112		A5	T1M3+2.5	92.33	30.00	Demontage	3470747.17	5513927.00

Masttabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr. *)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast-standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK
	264.9							
56/0112		A28/85	ABZW13+4.0	93.31	34.21	Demontage	3470733.00	5513665.24
	262.1							
57/0112		A28	T1+4.0	93.23	25.00	Demontage	3470717.69	5513383.50
	282.2							
58/0112		A5	T1M3+7.5	91.91	34.50	Demontage	3470701.00	5513074.16
	309.8							
59/0112		A5	T1+2.5	95.13	30.00	Demontage	3470685.83	5512793.79
	280.8							
60/0112		A28	WA2+4.0	95.55	34.00	Demontage	3470555.68	5512506.64
	315.3							
61/0112		A28	T2+8.0	95.56	39.00	Demontage	3470425.47	5512219.38
	315.4							
62/0112		A28	WA3+0.0	93.16	30.00	Demontage	3470553.04	5512000.22
	253.6							
63/0112		A28	T1+8.0	91.46	39.00	Demontage	3470701.87	5511744.36
	296.1							

Masttabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr. *)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast-standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK
64/0112		A28	WA2+2.0	94.00	32.00	Demontage	3470763.40	5511505.10
	247.0							
65/0112		A5	T1M3+5.0	93.05	32.00	Demontage	3470825.81	5511262.36
	250.7							
66/0112		A5	T1M3+0.0	93.06	27.00	Demontage	3470880.50	5511049.26
	220.0							
67/0112		A5	T1+2.5	94.71	30.00	Demontage	3470938.84	5510821.82
	234.8							
68/0112		A5	T1+0.0	92.11	27.50	Demontage	3471008.25	5510551.31
	279.2							
69/0112		A5	T2+2.5	93.18	30.00	Demontage	3471077.73	5510280.68
	279.4							
70/0112		A5	T2+2.5	93.52	30.00	Demontage	3471134.04	5510061.18
	226.7							
71/0112		A5	E1+0.0	93.02	27.50	Demontage	3471147.20	5509798.36
	263.1							
72/0112		A5	T1M3+0.0	93.33	27.00	Demontage	3471159.11	5509564.74

Masttabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr. *)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast-standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK
	234.0							
73/0112		A28	T1+4.0	92.68	35.00	Demontage	3471171.46	5509321.43
	243.7							
74/0112		A5	T1+0.0	93.02	27.50	Demontage	3471184.07	5509071.12
	250.5							
75/0112		A5	T1+0.0	93.49	27.50	Demontage	3471196.63	5508821.30
	250.2							
76/0112		A5	T1+0.0	93.64	27.50	Demontage	3471209.33	5508569.35
	252.3							
77/0112		A5	T1+0.0	93.57	27.50	Demontage	3471221.93	5508319.89
	249.8							
78/0112		A5	T1+0.0	93.46	27.50	Demontage	3471234.05	5508079.02
	241.2							
79/0112		A5	T1+0.0	94.01	27.50	Demontage	3471247.75	5507805.38
	274.1							
80/0112		A5	T2M3+7.5	95.30	34.50	Demontage	3471260.33	5507557.11

Masttabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr. *)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast-standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK
	248.9							
81/0112		A28	ABZW3+4.0	96.05	34.00	Demontage	3471272.66	5507308.79
	248.7							
82/0112		A28	T1+2.0	95.35	33.00	Demontage	3471284.41	5507074.89
	234.1							
83/0112		A5	T1+0.0	94.49	27.50	Demontage	3471296.46	5506835.25
	239.9							
84/0112		A5	T1+0.0	94.04	27.50	Demontage	3471307.88	5506608.49
	227.1							
85/0112		A5	T1M3+0.0	94.70	27.00	Demontage	3471320.99	5506347.87
	260.9							
86/0112		A5	T1M3+2.5	95.68	30.00	Demontage	3471333.52	5506098.67
	249.5							
87/0112		A5	T1+0.0	93.52	27.50	Demontage	3471346.03	5505850.08
	248.9							
88/0112		A5	T1M3+2.5	94.53	30.00	Demontage	3471359.37	5505578.11

Masttabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr. *)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast-standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK
	272.5							
89/0112		A5	T1M19+0.0	93.51	27.00	Demontage	3471372.14	5505325.75
	252.9							
90/0112		A58	WA1+10.0	94.88	39.20	Demontage	3471386.24	5505047.40
	279.0							
91/0112		A58	T1+10.0	96.58	40.20	Demontage	3471397.45	5505822.90
	224.6							
92/0112		A5	T1M3+2.5	95.92	29.08	Demontage	3471409.18	5504588.06
	235.3							
93/0112		A5	T1M3+0.0	95.66	27.13	Demontage	3471419.65	5504378.29
	210.0							
94/0112		A5	T1M3+0.0	97.12	27.08	Demontage	3471429.02	5504190.61
	187.9							
95/0112		A5	T1M3+2.5	95.81	29.31	Demontage	3471441.49	5503940.89
	250.2							
96/0112		A28	ABZW8+2.0	94.48	32.00	Demontage	3471455.35	5503665.89



Masttabelle

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr. *)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast-standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK
	275.2							
97/0112		A5	K1M40+0.0	96.14	27.50	Demontage	3471461.39	5503546.15
	119.9							
98/0112		A5	KE2M40+0.0	94.95	27.50	Demontage	3471539.32	5503313.92
	245.0							
99/0112		A5	T1+0.0	95.20	27.50	Demontage	3471618.88	5503076.74
	250.1							
100/0112		A5	T1+0.0	94.45	27.50	Demontage	3471696.77	5502844.27
	245.2							
101/0112		A5	T1+0.0	95.61	27.50	Demontage	3471770.04	5502625.74
	230.5							
102/0112		A5	T1+0.0	95.71	27.50	Demontage	3471849.67	5502388.32
	250.5							
103/0112		A5	T1+0.0	93.89	27.50	Demontage	3471929.03	5502151.39
	249.8							
104/0112		A5	T1+0.0	94.56	27.50	Demontage	3472006.84	5501919.31

<b>Masttabelle</b>								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Mast-Nr./ Bl. Nr. *)</b>	<b>Mastabstand (Feldlänge) [m]</b>	<b>Masttyp</b>	<b>Mastart *)</b>	<b>Höhe Mast- standort über NHN *) [m]</b>	<b>Masthöhe über EOK *) [m]</b>	<b>Bemerkungen</b>	<b>Rechtswert GK</b>	<b>Hochwert GK</b>
	244.8							
105/0112		A5	T1+0.0	94.55	27.50	Demontage	3472074.87	5501716.47
	213.9							
106/0112		A5	T1+0.0	95.14	27.50	Demontage	3472153.36	5501482.62
	246.7							
107/0112		A5	K1+0.0	95.29	27.50	Demontage	3472202.37	5501364.74
	119.7							
108/0112		A5	K1+0.0	95.14	27.50	Demontage	3472261.69	5501151.08
	229.0							
109/0112		A5	W3SM10+0.0	95.88	27.13	Pkt. Heppenheim, Bestand	3472476.64	5501087.42
34/1398		A63	ABZW6FK+15.0	94.73	47.50	Pkt. Auerbach	3471326.06	5507539.78
	219.1							
81A/0112		A28	T1S5+0.0	94.67	30.92	Bestand	3471537.92	5507483.99
	289.9							
81B/0112		A28	WE4+0.0	98.81	29.83	Bestand	3471818.06	5507410.23

Masttabelle								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mast-Nr./ Bl. Nr. *)	Mastabstand (Feldlänge) [m]	Masttyp	Mastart *)	Höhe Mast- standort über NHN *) [m]	Masthöhe über EOK *) [m]	Bemerkungen	Rechtswert GK	Hochwert GK

\*)

Bl. Nr. = Bauleitnummer der zugehörigen Leitung (falls der Mast nicht zu der in der Kopfzeile genannten Leitung gehört)

EOK = Erdoberkante

NHN = Normalhöhennull

Mastart:

- T = Tragmast
- WA = Winkel-/Abspannmast
- WE = Winkel-/Endmast
- ABZW= Abzweigmast
- E = Trav. 3 verkürzt
- K = gedrehte Traverse
- S5 = Trav. 1-3 V-Ketten
- M3, M19 = Schuss mit doppeltem Diagonalzug
- M40 = Mastschaftverstärkung
- SM10 = 3-Traversen Mast