

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit

vom 20....
bis 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss

vom 20....

Planfeststellungsbehörde

Siegel

Auslegungsvermerk der Gemeinde

(Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes
haben ausgelegen in der Zeit

vom 20....
bis 20....

in der Gemeinde.....

Gemeinde

Siegel

Fundamenttabelle Demontage Bl. 4134

Leitungseinführungen in die Umspannanlage Bischofsheim
mit

- Änderung der
380-kV-Höchstspannungsfreileitung
Bischofsheim - Pkt. Griesheim, Bl. 4134
- Änderung der
380-kV Höchstspannungsfreileitung
Bischofsheim - Marxheim, Bl. 4114

Stand: 01.09.2017

Inhalt: Seite 1



Genehmigungen Süd / Umweltschutz Leitungen

Fundamenttabelle								
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	t2*) [m]	t1*) [m]	t3*) [m]	Bemerkungen
1A	Plattenfundament	15.80	1.50	11.48	1.30	2.10	1.30	siehe Anlage 5 Blatt 2
1B	Plattenfundament	15.80	1.50	11.48	1.30	2.10	1.30	siehe Anlage 5 Blatt 2

*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte

b = Durchmesser der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t₁ = Gründungstiefe des Fundamentest₂ = Dicke der Fundamentplattet₃ = abzubauende Tiefe