



- Alle Höhen sind in der Örtlichkeit zu prüfen!
- Vor Baubeginn ist an den Einbindepunkten die genaue Lage der vorh. Leitung zu ermitteln.
- Bei nicht besonders bezeichneten Trassenknicken und Höhensprüngen ist die Leitung elastisch nach DVGW G463 zu verlegen.
- Die Ausführung der Einbindung ist mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.
- Einbindeteile gehören in die Druckprüfung.
- Vor Bauausführung ist Fremdleitungsauskunft bei den jeweiligen Leitungs- und Kabel-Betreibern einzuholen. Die genaue Lage und Höhe der Fremdleitungen ist vor Bauausführung in Abstimmung mit dem jeweiligen Betreiber und ggf. mittels Schuttschichten zu ermitteln.

Planfeststellungsunterlage 4.2							Projektnummer Terranets BW PTN-18024	
							Kostenstelle BP 11836	
			Index	Änderungstext	Datum	Name		
			 Ingenieurbüro Becker & Partner GmbH Planung - Vermessung - Dokumentation					
	Datum	Name						
zeichnet	06.09.22	Dübner						
instand	20.10.22	Matzke						
geplant	20.10.22	Matzke						
Maßstab: Länge 1:1000 Maßstab: Höhe 1:100 koordinatensystem: höhen-system: ü.NN			Leitungsumverlegung Wächtersburg - Industriegebiet Kitzingtalleitung HD-9502 DN 500 MOP 62,8 (Ltg.-km 136,313 - 137,366) - GENEHMIGUNGSPLANUNG -					
			 terranets bw Zeichnungsnummer 099-9502-118-08-00					
			Index 00					